




NOTA 1

1 - DEFINIR NO CAMPO

DET. 07: ARANDELA PARA ILUMINAÇÃO

ESC.: SEM ESCALA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	1	REFLETOR MÉDIO P/ LUMINÁRIA A PROVA DE TGPV
02	1	LUMINÁRIA A PROVA TGPV 45° AIW/45-2
03	1	LÂMPADA MISTA 160 W
04	1	ELETRODUTO DE AÇO SEM COSTURA
05	1	UNIDUT. CÔNICO PARA ELETRODUTO RÍGIDO
06	1	PERFILADO PERFURADO (19x38mm)
07	2	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA (Ø1/4"x3/4")
08	2	PORCA LOSANGULAR SEM MOLA (Ø1/4")
09	4	ARRUELA LISA
10	2	CHUMBADOR DE ROSCA INTERNA (UR Ø1/4")
11	2	PARAFUSO CABEÇA REDONDA (Ø1/4"x5/8)
12	2	BUCHA DE NYLON - S8
13	2	PARAFUSO CABEÇA ROSCA SOBERBA (Ø1/4"x1.3/4")
14	4	ARRUELA LISA

EMITENTE:

ODEBRECHT
Infraestrutura

CESAN
OP.CAD.: LEANDRO 24/03/10
PROJ.: ADESSO ENGENHARIA 24/03/10
APROVADO POR : JOÃO OLÍVIO
ASS.: CREA: ES-003380/D 24/03/10

MUNICÍPIO: GUARAPARI DISTRITO: — BAIRRO: PRAIA DO MORRO Nº
NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO - INSTALAÇÃO 07
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DA PRAIA DO MORRO - SUB-BACIA 6B
TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO
DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM
DETALHE DE ILUMINAÇÃO - LUMIN. A PROVA DE TGC ARANDELA 45 COM REFLETOR
Nº CESAN: — P.J.
CNO-GU-09-11-GE-002
REV. 0 FL. 9
Nº CONTRATADA
EEGU-6B-ELE-07
ESCALA
INDICADA