




NOTAS

- 1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS
- 2 - DE ACORDO COM O NÚMERO DE (QUANT) ELETRODUTOS
- 3 - A POSIÇÃO E A QUANTIDADE DOS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS DEVERÃO SER ELABORADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CAMPO

FIXAÇÃO EM PISO DE CONCRETO ALTERNATIVA "A"

DET. 11: SUPORTES

ESC.: SEM ESCALA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	0,20m ²	CHAPA LISA EM AÇO CARBONO (ESP. Ø1/4")
02	1,25m	VIGA "U" EM AÇO CARBONO 3"
03	P/PL.	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS (Ø 1 1/2x1/4")
04	-	CHAPA LISA EM AÇO CARBONO (ESP Ø1/4")
05	4	CHUMBADOR C/ ROSCA INTERNA (UR Ø3/8")
06	4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO (Ø3/8x1")
07	4	ARRUELA LISA EM AÇO (Ø3/8")
08	-	VERGALHÃO EM AÇO C/ ROSCA TOTAL (Ø3/8"x100mm)
09	-	PORCA SEXTAVADA EM AÇO (Ø3/8")
10	-	ARRUELA LISA EM AÇO (Ø3/8")
11	-	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO (Ø3/8")

EMITENTE:

ODEBRECHT
Infraestrutura

CESAN
OP.CAD.: LEANDRO 24.03/10
PROJ.: ADESSO ENGENHARIA 24.03/10
APROVADO POR : JOÃO OLÍVIO
ASS.: CREA: ES-003380/D 24.03/10

MUNICÍPIO: GUARAPARI DISTRITO: — BAIRRO: PRAIA DO MORRO N.º
NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO — INSTALAÇÃO 07
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DA PRAIA DO MORRO — SUB-BACIA 6B
TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO
DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM
DETALHE DE FIXAÇÃO E SUPORTE — SUPORTES PARA ELETRODUTOS
N.º CESAN: — P.J.
CNO-GU-09-11-GE-002
REV. 0 FL. 13
N.º CONTRATADA
EEGU-6B-ELE-07
ESCALA
INDICADA