CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM

COR		ESP.
1	07	0,1
2	07	0,2
3	07	0,3
4	07	0,4
5	07	0,5
6	07	0,6
7	07	0,25
8	07	0,09
9	07	0,15
140	140	0,15
162	162	0,15



ISOMÉTRICO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA

PLANTA



VISTA "A"



CORTE KK



PLANTA

DETALHE DA ESCADA TIPO PISCINA - TIPO 1
ESC. : 1:20
DIMENSÕES EM MILÍMETROS

DETALHE DO ACESSO LATERAL (ESCOTILHA)
ESC. : 1:20
DIMENSÕES EM MILÍMETROS
PARA SOLDAS VER NOTA 8

ESPECIFICAÇÕES

1- TRATAMENTO:

JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO, GRAU 5 A 3 DA SSPC-SP 5 63T DE MODO A OBTER PERFIL DE 25-75 MÍCRONS.

2- PINTURA:

PRIMER - 1 DEMÃO DE REVESTIMENTO INORGÂNICO DE ZINCO AUTO CURÁVEL, COM ESPESSURA DA PELÍCULA SECA DE 75 MÍCRONS COMPONENTE BÁSICO DE SILICATO DE ZINCO FORNECIDO EM 2 COMPONENTES, LÍQUIDOS DE BASE DE ZINCO PORCENTAGEM DE ZINCO NA PELÍCULA SECA, MÍNIMA 80%.
ACABAMENTO: 2 DEMÃOS DE EPÓXI POLIAMIDA DE GRANDE DESEMPENHO COM ESPESSURA DA PELÍCULA DE 125 MÍCRONS CADA DEMÃO, REVESTIMENTO COM 2 COMPONENTES.

3- ACABAMENTO EXTERNO:

1 DEMÃO DE ESMALTE DE POLIURETANO ASFÁLTICO DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AGENTES QUÍMICOS E INTERPÉRIES COM ALTO BRILHO E ESPESSURA DE PELÍCULA SECA DE 35 MÍCRONS.

NOTAS:

1-DIMENSÕES EM MILÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2-PARA PLANTA BAIXA, VER DES. Nº C-008-000-70-5-XX-0002.
3-PARA VISTA SUPERIOR E DETALHES DA CX. DE AREIA, VER DES. Nº C-008-000-70-5-XX-0003.
4-PARA CORTES AA, BB, CC, DD, EE E LISTA DE MATERIAIS, VER DES. Nº C-008-000-70-5-XX-0004.
5-PARA PLANTA DE URBANIZAÇÃO E SITUAÇÃO E TUBULAÇÕES EXTERNAS, VER DES. Nº C-008-000-70-5-XX-0001
6-PARA FACHADAS, VER DES. Nº B-0800-70-2-XX-0001.
7-PARA CORTES I-I', II-II' E III-III', VER DES. Nº B-0800-70-5-XX-0012.
8-SOLDA CONF. AWS 5.1 ELETRODO RESVESTIDO E7018

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

NÚMEROS	TÍTULOS
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA	

Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
01	ETEP	MUDANÇA NA ELEVAT. DE ÁGUA TRAT. 2 E 3 - SOLICITAÇÃO DA CESAN	GLORINHA			DEZ/11

REVISÃO

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDO: / /
Nº DOC.: ASS.:
APROVAÇÃO CESAN:
ASS.: MATR.:
UNID.: DATA: / /
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMITENTE: Etep Consultoria, Gerenciamento e Serviços

PROJETADO:	COORDENADOR:
ARTUR AUGUSTO OLIVEIRA NEVES	ARTUR AUGUSTO OLIVEIRA NEVES
CREA: 045302/D REGIÃO: RJ	CREA: 045302/D REGIÃO: RJ
DESENHO: GLORINHA	Nº DES. PROJETISTA: 0876.DS.50.H.0005/01
DATA: 15 / 11 /2011	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG° ARTUR AUGUSTO OLIVEIRA NEVES
CREA: 045302/D REGIÃO: RJ ART Nº 82011000294 8 DATA: 22/02/2011

EMISSÃO CESAN	DATAS
PROJETADO:	
CREA:	
DESENHADO:	
VERIFICADO: ENG° NESTOR GORZA JUNIOR	
DIVISÃO: ENG° NESTOR GORZA JUNIOR	
GERÊNCIA: ENG° SANDRA SILY	

CESAN

MUNICÍPIO: CONC. DA BARRA | DISTRITO: SEDE | BAIRRO:

NOME DO EMPREENDIMENTO: MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

TÍTULO: RESERVATÓRIO APOIADO 2
PROJETO HIDRÁULICO
DETALHES ESCADA TIPO PISCINA E ACESSO LATERAL (ESCOTILHA)

ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
INDICADA	05/05	C-008-000-70-5-XX-0005	01