



NOTAS:

- 1 - COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETRO
- 2 - ELEVÇÕES EM METRO
- 3 - CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} = 30$ MPa
- 4 - FATOR ÁGUA/CEMENTO $\leq 0,5$
- 5 - AÇO CA60 E CASO
- 6 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMAÇÃO ≥ 2 cm - CASA DE DESIDRATAÇÃO
- 7 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMAÇÃO ≥ 5 cm - POÇO DE LODO

[illegible]

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.