

ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES

Atendendo aos pedidos de esclarecimentos formulados para os serviços objeto do Edital de Concorrência nº **CPE 006/2014**, transcrevemos abaixo as perguntas e respectivas respostas, que deverão ser observadas por essa empresa, na formulação de sua proposta:

PERGUNTA 01:

Entendemos que, conforme o edital, quando houver divergência entre a lista de materiais do projeto e a lista de materiais da prescrição técnica (Anexo VI) do Edital, prevalece a lista de materiais da Prescrição Técnica (anexo VI) do edital; Favor confirmar entendimento;

RESPOSTA 01:

Correto, quando houver divergência entre a lista de materiais do projeto e a lista de materiais da prescrição técnica (Anexo VI) do Edital, prevalece a lista de materiais da Prescrição Técnica (anexo VI) do edital

PERGUNTA 02:

Na prescrição técnica o item 2990004617 cita os projetos A-063-000-92-5-XX-0124 e A-063-000-92-5-RT-0002, porém tais projetos não foram encontrados na pasta de projetos. Favor enviá-los para darmos prosseguimento ao orçamento;

RESPOSTA 2 :

Onde se Lê:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MONOVIA COM/ TALHA E TROLEY MOTORIZADO CAPACIDADE 1000KG , CONFORME O PROJETO: A-063-000-92-5-XX-0124 E A-063-000-92-5-RT-0002.

Leia-se:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MONOVIA COM/ TALHA E TROLEY MOTORIZADO CAPACIDADE 1.500KG , CONFORME O PROJETO: B-010-000-10-5-XX-002/003.

OBSERVAÇÃO:

Queiram corrigir também a capacidade na Prescrição Técnica, sem alteração de valor.

PERGUNTA 03:

Favor enviar projeto citado no item 2990005509 da prescrição técnica;

RESPOSTA 3:

Projeto Nº B-010-000-30-5-XX-006, anexo ao edital.

PERGUNTA 04:

Conforme prescrição técnica, o item 2990004179 cita que há projeto, porém não identificamos. Favor enviar projeto ou o número do mesmo para darmos prosseguimento ao orçamento. Peço que esclareça também como será a caixa, pois na prescrição técnica diz:

"execução de caixa em concreto alvenaria de bloco de concreto e=0,20m com dimensões internas de 2,95m x 2,00m x variável, conforme projeto". A caixa é em concreto ou em alvenaria de bloco de concreto?

RESPOSTA 04:

A caixa é de alvenaria conforme Projeto Nº B-010-000-10-5-XX-004, anexo ao edital.

PERGUNTA 05:

No projeto b-011-000-10-5-xx-0003 apresenta a vista da monovia. O projeto informa que a monovia tem capacidade de 1,5t, porém na planilha está 1000kg (1,0tn). Favor informar qual capacidade deverá ser considerado. Informar também qual o comprimento da monovia;

RESPOSTA 05:

CAPACIDADE 1.500KG e comprimento de 9,00 metros , CONFORME O PROJETO: B-010-000-10-5-XX-002/003.

PERGUNTA 06:


Entendemos que os projetos referentes ao item 2990005504 são b-011-000-10-6-xx-0024 a b-011-000-10-6-xx-0044. Favor confirmar entendimento;

RESPOSTA 06:

Não, o numero do projeto está correto. Os preços dos serviços dos demais projetos estão inclusos nos outros itens de serviços elétrico, conforme Prescrição técnica

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Atenciosamente,



Advª. Ana Cristina Munhós de Souza
Presidente da CPL