



1. OS DIÂMETROS MÍN. ESPECIFICADOS CORRESPONDEM A DN50 mm;
2. PARA O MATERIAL DA REDE PROJETADA, SEGUIR ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, EXCETO INDICAÇÃO EXPLOITADA NO TRECHO:
- DN100 – PVC;
 - DN150 – PP7
3. AS AUTOMAT. SERÃO SEMPRE EM FERRO FUNDIDO;
4. PARA DETALHE DE NOS E LINHA DE MATERIAIS VER DESENHOS:
- SETOR JACARAÇÁ: C-035-000-80-5-XX-048A; C-035-000-80-5-XX-048T; C-035-000-80-5-XX-049T; C-035-000-80-5-XX-0488;
 - SETOR JACARAÇÁ ELEVATÓRIAS: C-035-000-80-5-XX-0489; C-035-000-80-5-XX-0490; C-035-000-80-5-XX-0492;
 - C-035-000-80-5-XX-0493; C-035-000-80-5-XX-0494; C-035-000-80-5-XX-0495; C-035-000-80-5-XX-0496;
 - C-035-000-80-5-XX-0500; C-035-000-80-5-XX-0501; C-035-000-80-5-XX-0502; C-035-000-80-5-XX-0503; C-035-000-80-5-XX-0504;
 - SETOR BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0510; C-035-000-80-5-XX-0511; C-035-000-80-5-XX-0512;
 - C-035-000-80-5-XX-0513; C-035-000-80-5-XX-0514; C-035-000-80-5-XX-0515; C-035-000-80-5-XX-0516;
 - SETOR NOVA ALMEIDA: C-035-000-80-5-XX-0517; C-035-000-80-5-XX-0518; C-035-000-80-5-XX-0519;
 - C-035-000-80-5-XX-0520; C-035-000-80-5-XX-0521; C-035-000-80-5-XX-0522; C-035-000-80-5-XX-0523
 - SETOR PRAIA GRANDE: C-034-000-80-5-XX-0003; C-034-000-80-5-XX-0004; C-034-000-80-5-XX-0005;
 - C-034-000-80-5-XX-0006; C-034-000-80-5-XX-0007
5. PARA PLANTAS GERMAS VER DESENHOS:
- DIVISÃO DE SETORES: C-035-000-80-5-XX-0480
 - DISTRITO DE MEDICÇÃO E CONTROLE DOS SETORES JACARAÇÁ E BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0481
 - DISTRITO DE MEDICÇÃO E CONTROLE DOS SETORES JACARAÇÁ E BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0482
 - VÁLUAS REDUTORES DE PRESSÃO DOS SETORES JACARAÇÁ E BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0483
 - DISTRITO DE MEDICÇÃO E CONTROLE DOS SETORES NOVA ALMEIDA E PRAIA GRANDE: C-035-000-80-5-XX-0484
 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA DOS SETORES NOVA ALMEIDA E PRAIA GRANDE: C-035-000-80-5-XX-0485
6. PARA AMPLIADA DE REDE VER DESENHO: C-035-000-80-5-XX-0479
7. OS MACROMEDIDORES DN150 SERÃO DO TIPO HIDROMÉTRICO, E OS DN≥200, DO TIPO ELETROMAGNÉTICO;
8. O POSICIONAMENTO EXATO DAS VENTOSAS E DESCARGAS SERÃO ANALISADOS EM CAMPO FIELD CONTRATE;.
9. CONFORME SITUACÃO PLANTA CONTRATANTE, OS REGISTROS EXISTENTES LOCALIZADOS EM LIMITE DE ZONA DE ABASTECIMENTO SERÃO SUBSTITUÍDOS DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:
- DN100 – CAFÉMATO TRECHO
 - 150x150x250 – REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA
 - DN150 – VÁLVULA BORBOLETA

[illegible]