



- | | |
|---|---|
| | LIMITE DA ÁREA ESTUDADA |
| | LIMITE DE SETOR |
| | LIMITE DE DISTRITO DE MACROMEDICÃO E CONTROLE |
| | LIMITE DE BOOSTER |
| | LIMITE DE VRP |

- OS DIÂMETROS M10 ESPECIFICADOS CORRESPONDEM A DIN 904 mm
2. O MATERIAL DA REDE PROJETADA, SEGUE ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, EXCETO INDICAÇÃO EXPULSA NO TRECHO:
- DN140 – PVC
 - DN150 – PFT
3. AS AUTOMATRAS SERÃO SEMPRE EM FERRO FUNDIDO;
4. PARA DETALHE DE NOS E LISTA DE MATERIAIS VER DESENHOS:
- SETOR JACARAPE: C-036-000-80-5-XX-0488, C-036-000-80-5-XX-0487, C-036-000-80-5-XX-0488; C-036-000-80-5-XX-0489, C-036-000-80-5-XX-0490, C-036-000-80-5-XX-0491, C-036-000-80-5-XX-0492, C-036-000-80-5-XX-0493, C-036-000-80-5-XX-0494, C-036-000-80-5-XX-0495, C-036-000-80-5-XX-0496, C-036-000-80-5-XX-0497, C-036-000-80-5-XX-0498, C-036-000-80-5-XX-0499, C-036-000-80-5-XX-0500, C-036-000-80-5-XX-0501, C-036-000-80-5-XX-0502, C-036-000-80-5-XX-0503, C-036-000-80-5-XX-0504, C-036-000-80-5-XX-0505;
 - SETOR BARRIO DAS FLORES: C-036-000-80-5-XX-0510, C-036-000-80-5-XX-0511, C-036-000-80-5-XX-0512; C-036-000-80-5-XX-0513, C-036-000-80-5-XX-0514, C-036-000-80-5-XX-0515, C-036-000-80-5-XX-0516, C-036-000-80-5-XX-0517, C-036-000-80-5-XX-0518, C-036-000-80-5-XX-0519;
 - SETOR NOVA ALMEIDA: C-036-000-80-5-XX-0517, C-036-000-80-5-XX-0518, C-036-000-80-5-XX-0519, C-036-000-80-5-XX-0520, C-036-000-80-5-XX-0521, C-036-000-80-5-XX-0522, C-036-000-80-5-XX-0523, C-036-000-80-5-XX-0524, C-036-000-80-5-XX-0525;
 - SETOR PRAIA GRANDE: C-034-000-80-5-XX-0003, C-034-000-80-5-XX-0004, C-034-000-80-5-XX-0005, C-034-000-80-5-XX-0006, C-034-000-80-5-XX-0007
5. PARA PLANTAS GERAIS VER DESENHOS:
- DETALHE DE SETORES: C-036-000-80-5-XX-0480
 - DISTRITO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS SETORES JACARAPE E BARRIO DAS FLORES: C-036-000-80-5-XX-0481
 - DISTRITO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS SETORES JACARAPE E BARRIO DAS FLORES: C-036-000-80-5-XX-0482
 - VÁLUAS REDUTORES DE PRESSÃO DOS SETORES JACARAPE E BARRIO DAS FLORES: C-036-000-80-5-XX-0483
 - VÁLUAS REDUTORAS DE PRESSÃO DOS SETORES NOVA ALMEIDA E PRAIA GRANDE: C-036-000-80-5-XX-0484
 - ESTACIONES ELETRÔNICAS DE ÁGUA TRATADA DOS SETORES NOVA ALMEIDA E PRAIA GRANDE: C-036-000-80-5-XX-0485
6. PARA AMPLIÇÃO DE REDE VER DESENHO: C-036-000-80-5-XX-0479
7. OS MACRODESMONTEIOS DN150 SERÃO DO TIPO HIDROMÉTRICO, E OS DN200, DO TIPO ELETROMAGNÉTICO;
8. O POSICIONAMENTO EXATO DAS VENTOSAS E DESCARGAS SERÃO ANUASADOS EM CAMPO PELA CONTRATANTE;
9. CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, OS REGISTROS EXISTENTES LOCALIZADOS EM LIMITE DE ZONA DE ABASTECIMENTO SERÃO SUBSTITUÍDOS DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:
- DN140 – CAPIMENTO DO TRECHO
 - 150xDN20 – REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA
 - 150xDN20 – VÁLVULA PERBOLTA

CODIFICAÇÃO DAS FASES DO PLANEJAMENTO

-  REDE MACRO (LETRA.NÚMERO)
 X.X (S)
 VRP
 MM X.X