SETOR JACARAÍPE

N2755/N2753/N2748/N2741

01 LCR PVC JE DN50

N2778



01 T PVC JE BBB DN75
01 LCR PVC JE DN50
01 LCR PVC JE DN75
01 C PVC JE PB 22° DN75
02 RD PVC JE PB DN75x50

N2266



01 T PVC JE BBB DN75x50
01 LCR PVC JE DN75

N4867



01 T F*F* JE BBB DN150x100
01 LCR F*F* JM DN150
01 AD PVC JExF*F* BP DN100x100

N2760



01 T PVC JE BBB DN50
01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 45° DN50

N2751

01 LCR PVC JE DN50

N4499



01 T PVC JE BBB DN50
01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 45° DN50

N2792/N2805



01 T PVC JE BBB DN75
01 LCR PVC JE DN75

N2806



01 T PVC JE BBB DN100
01 LCR PVC JE DN50
02 RD PVC JE PB DN100x50

N4497/N4511/N4534



01 T PVC JE BBB DN50
01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 45° DN50

N4641/N4490/N4513/N4514/N4883/N4881 N4882/N4879/N4877/N4878/N4533/N4519

01 K PVC JE DN50

N4491/N4342/N4509/N4876/N4527/N4528 N4523/N4535

01 T PVC JE BBB DN50

N2766/N1743

01 LCR PVC JE DN100

N2732



01 T PVC JE BBB DN100
01 LCR PVC JE DN75
02 RD PVC JE PB DN100x75

N2801/N2799/N2803

01 RD PVC JE BB DN75x50

N2764/N2767

01 T PVC JE BBB DN50
02 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 22° DN50

N2765 a N2791



01 T PVC JE BBB DN50
02 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 45° DN50
02 K PVC JE DN50

N1737 a N4871



01 T PVC JE BBB DN100
01 T F*F* JE BBB DN150x100
01 LCR PVC JE DN100
02 LCR DEF*F* JE DN150
01 AD PVC JExF*F* BP DN100x100

N4868

01 C F*F* JE BB 90° DN150

N4869



01 T PVC JE BBB DN100
01 LCR F*F* JM DN150
01 RD PVC JE BB DN100x75
01 RD F*F* JE PB DN150x100
01 AD PVC JExF*F* BP DN100x100

N2756



01 T PVC JE BBB DN50
01 T PVC JE BBB DN100x50
01 LCR PVC JE DN50
01 RD PVC JE BB DN100x50

N2757



01 T PVC JE BBB DN50
03 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 22° DN50
02 C PVC JE PB 45° DN50

N4515



01 T PVC JE BBB DN50
01 T PVC JE BBB DN100
01 LCR PVC JE DN100
01 C PVC JE PB 22° DN100
01 RD PVC JE BB DN100x50

N2758

01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 22° DN50

LEGENDA

- REDE PROJETADA
- REDE EM SUBSTITUIÇÃO
- REDE DO EMPREENDEDOR

DN 50 mm
DN 75 mm
DN 100 mm
DN 150 mm
DN ≥ 200 mm

- REDE EXISTENTE
- REDE A SER DESATIVADA
- CAIXA PARA PROTEÇÃO/MANUTENÇÃO
- BLOCOS DE ANCORAGEM

NOTAS

1. PRESSÃO DE SERVIÇO PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM: A=30mca, B=50mca, C=70mca, D=90mca, E=100mca.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

NÚMEROS	TÍTULOS
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA	

Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
01	GANEM	REVISÃO GERAL	TATIANA	–	–	AGO/14
00	GANEM	EMISSÃO INICIAL	JAQUIELE	–	–	JAN/12

REVISÃO

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDO: __/__/__
Nº DOC.: _____ ASS.: _____
APROVAÇÃO CESAN:
ASS.: _____ MATR.: _____
UNID.: _____ DATA: __/__/__
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMITENTE: GANEM Engenharia Ltda
PROJETADO: GLAUCIA DE LAIA NASCIMENTO
CREA: 019556/D REGIÃO: ES
DESENHO: JAQUIELE
DATA: JAN/12
COORDENADOR: ANA CLÁUDIA JACOB
CREA: 6668/D REGIÃO: ES
Nº DES. PROJETISTA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIO CESAR ALI GANEM
CREA: 24918/D REGIÃO: MG ART Nº: _____ DATA: _____

EMISSÃO CESAN	DATAS
PROJETADO:	
CREA:	
DESENHADO:	
VERIFICADO:	
DIVISÃO: O–DPJ NESTOR ALCIDES GORZA JÚNIOR	
GERÊNCIA: O–GPO JOUZE FERRARI V. H. LENTINI	

CESAN

MUNICÍPIO: SERRA | DISTRITO: DIVERSOS | BAIRRO: DIVERSOS

NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA

TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA JACARAÍPE
SETOR JACARAÍPE
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
DETALHE DE NÓS

ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
SEM ESCALA	15/22	C–035–000–80–5–XX–0500	01