# SETOR JACARAÍPE

## N2734




01 T PVC JE BBB DN75x50
01 LCR PVC JE DN50
01 LCR PVC JE DN75
01 C PVC JE PB 45° DN50

## N2740

01 T PVC JE BBB DN50
02 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 45° DN50

## N4505




01 T PVC JE BBB DN50
01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 45° DN50

## N4870a/N4865a/N1731




01 T F*F* JE BBF DN150
01 T F*F* JE BBB DN150
01 T F*F* JE BBB DN150x80
04 LCR DEF*F* JE DN150
03 E F*F* JE FB DN150
01 AD PVC JExF*F* BP DN75x80
02 REG. F*F* C/ CUNHA DE BORRACHA DN150

# DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE 1.7

→

## N5344a/N5449a/N5450




VER DESENHO CESAN
Nº A-035-002-80-5-XX-0053

## N2058a/N4858




02 K PVC JE DN75

## N2108/N1974/N4946/N2056/N1960/N1778/N2044/N2079/N4965




01 T PVC JE BBB DN75
01 LCR PVC JE DN50
02 RD PVC JE PB DN75x50

## N4959




02 T PVC JE BBB DN100x50
01 LCR PVC JE DN100

## N4977




01 T PVC JE BBB DN50
01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 45° DN50

## N4963




01 T PVC JE BBB DN75
01 T PVC JE BBB DN75x50
01 LCR PVC JE DN50

## N1707




01 T F*F* JE BBB DN200x150
01 T F*F* JE BBB DN200x100
02 LCR F*F* JM DN200
01 AD PVC JExF*F* BP DN100x100

## N2060




01 T F*F* JE BBB DN250x80
02 LCR F*F* JM DN250
01 AD PVC JExF*F* BP DN75x80

## N4954/N2018/N2016




02 T PVC JE BBB DN75
01 LCR PVC JE DN50
02 RD PVC JE PB DN75x50

## N1776

01 T PVC JE BBB DN75x50
01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 90° DN50
01 RD PVC JE BB DN100x75

## N2096/N2008/N2010/N4966/N2123/N2125/N2124




01 T PVC JE BBB DN50
01 LCR PVC JE DN50

## N4983a/N4976a/N4976b




01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 22° DN50

## N4980/N4979

01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 90° DN50

## N2059




01 T F*F* JE BBB DN300x200
01 T F*F* JE BBB DN300
02 LCR F*F* JM DN250
02 RD F*F* JE PB DN300x250

## N1782




01 T PVC JE BBB DN75
02 LCR PVC JE DN75
01 C PVC JE PB 90° DN75

## N4937a/N1789




01 T PVC JE BBB DN75x50
01 LCR PVC JE DN50
01 K PVC JE DN50

## N5030a/N5031




01 T F*F* JE BBB DN150x80
02 LCR F*F* JM DN150
02 E F*F* JE FB DN150
01 AD PVC JExF*F* BP DN75x80
01 REG. F*F* FF C/ CUNHA DE BORRACHA DN150

## N1944

01 T PVC JE BBB DN75
01 LCR PVC JE DN50
01 LCR PVC JE DN75
01 C PVC JE PB 90° DN75
02 RD PVC JE PB DN75x50

LEGENDA

- REDE PROJETADA
- REDE EM SUBSTITUIÇÃO
- REDE DO EMPREENDEDOR

DN 50 mm
DN 75 mm
DN 100 mm
DN 150 mm
DN ≥ 200 mm

- REDE EXISTENTE
- REDE A SER DESATIVADA
- CAIXA PARA PROTEÇÃO/MANUTENÇÃO
- BLOCOS DE ANCORAGEM

NOTAS

1. PRESSÃO DE SERVIÇO PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM: A=30mca, B=50mca, C=70mca, D=90mca, E=100mca.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

| NÚMEROS | TÍTULOS |
|---|---|
| PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA | |

| Nº | LOCAL | DISCRIMINAÇÃO | DES. | DIV. | GER. | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GANEM | REVISÃO GERAL | TATIANA | – | – | AGO/14 |
| 00 | GANEM | EMISSÃO INICIAL | JAQUIELE | – | – | JAN/12 |

REVISÃO

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDO: __/__/__
Nº DOC.: _____ ASS.: _____
APROVAÇÃO CESAN:
ASS.: _____ MATR.: _____
UNID.: _____ DATA: __/__/__
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMITENTE: GANEM Engenharia Ltda
PROJETADO: GLAUCIA DE LAIA NASCIMENTO
CREA: 019556/D REGIÃO: ES
DESENHO: JAQUIELE
DATA: JAN/12
COORDENADOR: ANA CLÁUDIA JACOB
CREA: 6668/D REGIÃO: ES
Nº DES. PROJETISTA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIO CESAR ALI GANEM
CREA: 24918/D REGIÃO: MG ART Nº: _____ DATA: _____

EMISSÃO CESAN — DATAS
PROJETADO:
CREA:
DESENHADO:
VERIFICADO:
DIVISÃO: O-DPJ NESTOR ALCIDES GORZA JÚNIOR
GERÊNCIA: O-GPO JOUZE FERRARI V. H. LENTINI

CESAN

MUNICÍPIO: SERRA | DISTRITO: DIVERSOS | BAIRRO: DIVERSOS
NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA
TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA JACARAÍPE
SETOR JACARAÍPE
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
DETALHE DE NÓS

| ESCALA: | FOLHA: | Nº CESAN | REV: |
|---|---|---|---|
| SEM ESCALA | 16/22 | C-035-000-80-5-XX-0501 | 01 |