



2- O GABARITO DE FURAÇÃO DAS FLANGES DEVERÁ SEGUIR A NORMA ISO 2531 (PN10) EXCETO ONDE INDICADO NA LISTA DE MATERIAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM(mm)	MATERIAL	QUANT.
A	TOCO - PN10 - L=0,97m	700	PPD	01
B	TOCO - PN10 - L=4,47m	700	PPD	01



MUNICÍPIO: GUARAPARI	DISTRITO:	BAIRRO:
NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		

TÍTULO: ADUTORA DE ÁGUA BRUTA BENEVENTE
TRAVESSIA 01
PLANTA BAIXA, PERFIL, CORTES E LISTA DE MATERIAL

ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
INDICADA	<u>01 / 04</u>	B-052-000-30-5-XX-0028	0