




D



2




3



4

* = MATERIAIS FORNECIDOS E INSTALADOS PELA ESCELSA



4

- 2 - ESTE DERIVAÇÃO É USADA PARA SUBESTAÇÕES ABRIGADAS COM DEMANDA ATÉ 1000 kVA
- 3 - SE FOR NECESSÁRIO O USO DO CABO UNIPOLAR DE RESERVA, APÓS SUA LIGAÇÃO, DEVERÁ SER VERIFICADA A SEQUÊNCIA DE FASES NA BAIXA TENSÃO
- 3 - INSTALAÇÕES PERMITIDAS SOMENTE PARA POSTE DE 110 (mínimo)
- 4 - AS DIMENSÕES DA CABA DE PASSAGEM SÃO: (60x60x80)cm COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5cm
- 5 - MUFAS EM POSTE SO COM AUTORIZAÇÃO DA ESCALA
- 6 - AS COTAS SÃO DADAS EM CENTÍMETROS
- 7 - AS MASTES DE TUBA DEVERÃO SER INSTALADAS NO SENTIDO DE ALINHAMENTO DA POSTEOÇÃO COM A RUA, DEVENDO SER OBSERVADA NA SUA CRIAÇÃO A EXISTÊNCIA DE FERRO SUBTERRÂNEA, ESCOTO AQUA ETC
- 8 - O INSTALO DEBEM SER VERIFICADOS SE ENTRAJO NO TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM TINTA ESMALTE NA COR PRETA E FUNDO BRANCO, ESCRITOS A 4,0m DE ALTURA
- 9 - A LOCALIZAÇÃO DEFINITIVA DO POSTE DA ESCALA, ONDE SE FAÇA O PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO INTERESSADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ESCALA, NA ÉPOCA DO LANÇAMENTO DO RAMAL

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.