








CONFIGURAÇÃO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

PENA	COR	ESP.
1	7	0,4
2	7	0,5
3	7	0,3
4	7	0,25
5	7	0,1
6	7	0,6
7	7	0,2
8	7	0,08
9	7	0,13
10	COLOR	0,4
30	254	0,4
40	COLOR	0,4
51	COLOR	0,4
71	COLOR	0,4
112	COLOR	0,4
141	COLOR	0,4
161	COLOR	0,4
168	7	0,4
REST. P&B		0,1









VÁLVULA BORBOLETA BIEXC. ELÉTRICA FøFø FF PN16 DN700

ESC.: 1:10



VÁLVULA RET. FECHAMENTO RÁPIDO FøFø FF PN16 DN700

ESC.: 1:10



REGISTRO DE GAV. COM CUNHA EMBORRACHADA FøFø FF PN16 DN500

ESC.: 1:10

VENTOSA AUTO DESEMPENHO FøFø PN16 DN200

ESC.: 1:10

NOTAS: VER ESPECIFICAÇÃO DAS PEÇAS NA FOLHA 01/23
MEDIDAS EM MILÍMETRO (mm)

NÚMEROS	TÍTULOS	Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA				REVISÃO				

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:	
CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:	

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDO: <u> / / </u>
Nº DOC.: <u> </u> ASS.: <u> </u>
APROVAÇÃO CESAN:
ASS.: <u> </u> MATR.: <u> </u>
UNID.: <u> </u> DATA: <u> / / </u>
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMITENTE:	CONCREMAT ENGENHARIA
PROJETADO:	COORDENADOR:
ENGº ANTONIO FERNANDO L. MARTINS CREA: 0600722689 REGIÃO: SP	ENGº FERNANDO JOÃO GUZZO CREA: 9640 REGIÃO: ES
DESENHO: THIAGO CALMON DATA: 25/05/2008	Nº DES. PROJETISTA: SN-658004-DE-AG-GR-022-RQ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENGº ALEXANDRE JOSE VIEIROS DA COSTA CREA: 1981101461 REGIÃO: RJ ART Nº: 200787201 DATA: 14/09/2007

EMIÇÃO CESAN
PROJETADO:
CREA:
DESENHADO:
VERIFICADO:
DIVISÃO:
GERÊNCIA:

DATAS				
	MUNICÍPIO: GUARAPARI	DISTRITO:	BAIRRO:	
	NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR			
	TÍTULO: SISTEMA DE ELEVATÓRIAS DO RIO BENEVENTE x JABOTI E.E.A.B. 3 / BOOSTER DETALHES DAS PEÇAS VÁLVULAS			
	ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
	INDICADA	22 / 23	A-052-000-20-5-XX-0065	00