



Vitória, 08 de dezembro de 2011
Carta Circular/CPL/~~110~~/2011

ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES

Atendendo ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do **Edital de Concorrência nº 013/2011**, transcrevemos abaixo o questionamento e respectiva resposta, que deverá ser observada por essa empresa, na formulação de sua proposta:

PERGUNTA:

"Favor informar o diâmetro do tubo da travessia não destrutiva, (códigos nº 2130103405 e 2130103410)"

RESPOSTA:

2130103405 - TUNNEL LINER CIRC. DN 2,40M ESP=2,70MM

2130103410 - TUNNEL LINER CIRC. DN 1200mm ESP=2,7mm

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Atenciosamente,


Advª Ana Cristina Munhós de Souza
Presidente da Comissão de Licitação