

 Qualidade em Saneamento	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		Nº:	
	SISTEMA DE ESGOTO VIANA		REV.:0	FL.: 2/2
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		DATA: SET/ 20007	
	EEV1		CONFERIDO : HOMERO	

FOLHA DE DADOS – TRANSMISSOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO

GERAL	01	IDENTIFICAÇÃO		EEV1- LIT-001			
	02	LOCALIZAÇÃO		POÇO SUÇÃO EEV1			
	03	APLICAÇÃO		NIVEL			
	04	FUNÇÃO		TRANSMISSOR			
	05	FAIL-SAFE					
SENSOR	06	IDENTIFICAÇÃO		EEV1- LIT-001			
	07	MATERIAL		0-10m			
	08	FAIXA					
	09	CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA		NÃO			
	10	CONEXÃO AO PROCESSO		2" NPT			
	11	CONEXÃO ELÉTRICA		-----			
	12	COMPRIMENTO DO CABO		20m			
	13						
TRANSMISSOR	14	TIPO		MICROPROCESSADO			
	15	LOCALIZAÇÃO		INTEGRAL			
	16	MATERIAL		PLÁSTICO			
	17	INVÓLUCRO		NEMA 4			
	18	CONEXÃO ELÉTRICA		½" BSP			
	19	ALIMENTAÇÃO		220/110 Vca			
	20	SINAL DE SAÍDA		4-20 mA			
	21	MONTAGEM		PAREDE			
	22						
	23						
CHAVE	23	TIPO		SPDT			
	24	QUANTIDADE	FORMA	02	NA		
	25	RATING (VOLTS / Hz OR DC)		110/220 Vca			
	26	AMPS	WATTS	HP	-----	-----	-----
	27	CARGA		-----			
	28	CHAVE ABRE/FECHA	NÍVEL	SOBE DESCE	-----	-----	
	28						
OPÇÃO	29	COMPENSAÇÃO TEMPERATURA		SIM			
	30	INDICATOR DE CAMPO		SIM			
	31						
	32						
SERVIÇO	33	FLUIDO		ESGOTO SANITÁRIO			
	34	PRESSÃO NORMAL	MAX.	ATM	ATM		
	35	TEMPERAT. NORMAL	MAX.	28 °C	40 °C		
	36	UMIDADE		SIM			
	37	VIBRAÇÃO		NÃO			
	38						
	39						
	39						
40	FABRICANTE:						
41	MODELO						

NOTAS: