FOLHA DE DADOS – TRANSMISSOR DE PRESSÃO

INDICE DE REVISÃO	
REV.	
0	EMISSÃO INICIAL

	REV. 0	REV. 1	REV. 2	REV. 3	REV. 4	REV. 5	REV. 6
DATA	SET/2007						
EXECUTADO	CAMILO						
VERIFICADO	HOMERO						
APROVADO	HOMERO						

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA CESAN SENDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE

CESAN Qualidade em Saneamento	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Nº:
		REV.:0 FL.: 2/2
	SISTEMA DE ESGOTO VIANA	DATA: SETEMBRO/2007
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	CONFERIDO : HOMERO
	EEV1	

FOLHA DE DADOS – TRANSMISSOR DE PRESSÃO

GERAL	1	FUNÇÃO	TRANSMISSOR	TRANSMISSOR	17	TIPO DE MEDIÇÃO	MANOMETRICA
	2	CAIXA: DIMENSÃO	P/ FABRICANTE		18	TIPO DE ELEMENTO	DIAFRAGMA CAPACITIVO
		COR	P/ FABRICANTE		19	MATERIAL: CORPO	AÇO INOX 316
	3	MONTAGEM	PEDESTAL			ELEMENTO	AÇO INOX 316
	4	INVÓLUCRO	NEMA 4		20	MÁX. PRESSÃO ESTÁTICA	75 KGF/CM^2
	5	CLASSIFICAÇÃO ÁREA	NÃO CLASSIFICADA		21	TIPO	-----
	6	ALIMENTAÇÃO	24 VCC				
	7	CARTA:TAMANHO	-----		22	PROTEÇÃO SOBRE PRES.	NÃO
		GRADUAÇÃO	-----		23	CONEXÃO AO PROCESSO	½" NPT
		ACIONAMENTO	-----				
		VELOCIDADE	-----		24	POSIÇÃO DA CONEXÃO	LATERAL
	8	Nº PONTOS:INDICADOR	-----		25		
		REGISTRADOR	-----	OPÇÕES	26	INDICADOR DE SAÍDA	SIM
	9	ESCALA: TIPO	-----		27	DIAFRAGMA DE SELAGEM	AÇO INOX
		GRADUAÇÃO	-----		28	CONEXÃO DO DIAFRAGMA	2"-#150-FR
	10				29	COMPRIMENTO	2 METROS
TRANSMISSOR /	11	SINAL DE SAÍDA	4-20 mA (02 Fios)		30	MANIFOLD	-----
	12	MODO DE CONTROLE	-----		31		
	13	AÇÃO (DIRETA/REVERSA)	-----		32		
	14	CHAVE AUTO/MANUAL	-----		33		
	15	PT AJUSTE: LOCAL	-----		34		
		REMOTO	-----		35		
		CHAVE L/R	-----		36	FABRICANTE	
	16	CONEXÃO ELÉTRICA	½ " BSP		37	MODELO	

38	39	40	41		42		43		44
IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	FLUÍDO / ESTADO FÍSICO	TEMP. ºC		PRESSÃO Kgf/Cm^2		ALCANCE Kgf/Cm^2		NOTA
			NORM.	MÁX.	NORMAL	MÁX.	AJUSTÁVEL	FIXO	
EEV1 PIT-001	RECALQUE	ESGOTO	25	30	2,05	3	P/ CAMPO	-1,0 /3,5	

NOTAS: