

**SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO**

Nº:

REV.:0

FL.: 1/2

SISTEMA DE ESGOTO VIANA

DATA: SETEMBRO/2007

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
EEV1

CONFERIDO : HOMERO

FOLHA DE DADOS – TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO

ÍNDICE DE REVISÃO

REV.

0

EMIÇÃO INICIAL

REV. 0

REV. 1

REV. 2

REV. 3

REV. 4

REV. 5

REV. 6

DATA

SET/2007

EXECUTADO

CAMILO

VERIFICADO

HOMERO

APROVADO

HOMERO

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA CESAN SENDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE

SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Nº:

REV.:0

FL.: 2/2

SISTEMA DE ESGOTO VIANA

DATA: SETEMBRO/2007

ESTÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

CONFERIDO : HOMERO

EEV1

FOLHA DE DADOS – TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO

GERAL	01	IDENTIFICAÇÃO DO MEDIDOR		EEV1- FIT-001			
	02	SERVIÇO		VAZÃO DE RECALQUE			
	03	LINHA Nº		RECALQUE DA EEV1			
ELEMENTO DE MEDIÇÃO	04	CONEXÕES	DIÂMETRO DA LINHA	SCHEDULE	200mm		
	05		MATERIAL DA LINHA		FERROFUNDIDO		
	06		TIPO DE CONEXÕES		FLANGE NBR 7675 PN10		
	07	MEDIDOR	MATERIAL DAS CONEXÕES		AÇO CARBONO		
	08		MATERIAL DO TUBO		AISI 304		
	09		MATERIAL DO REVESTIMENTO		BORRACHA		
	10		TIPO DE ELETRODO		REMOVÍVEL		
	11		MATERIAL DO ELETRODO		AISI 316 L		
	12		CAIXA DO MEDIDOR		AÇO CARBONO		
	13		ALIMENTAÇÃO	CÓDIGO ELTR.	-----	-----	
	14		TIPO/MATERIAL DO ATERRAMENTO		AISI 316		
	15		CLASSE DE PROTEÇÃO		IP-67		
	17	FLUIDO	FLUIDO		EXCESSO DE LODO ATIVADO		
	18		VAZÃO MÁXIMA, UNIDADE				
	19		VELOCIDADE MÁXIMA, UNIDADE				
	20		VAZÃO NORMAL	VAZÃO MÍNIMA	25,71l/s	0	
	21		TEMPER. MÁX °C	TEMPER. MIN °C	AMB	AMB	
	22		PRESSÃO MAX.	PRESSÃO MÍNIMA			
	23		CONDUTIVIDADE MÍNIMA		> 5 µs		
	24		POSSIBILIDADE DE VÁCUO		NÃO		
INSTRUMENTO ASSOCIADO	26	IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO					
	27	FUNÇÃO		TRANSMISSOR			
	28	MONTAGEM		INTEGRAL			
	29	CLASSE DE PROTEÇÃO		IP-67			
	30	COMPR. DO CABO DE SINAL		-----			
	31	TIPO DE AJUSTE DA FAIXA		VIA SOFTWARE			
	32	ALIMENTAÇÃO		110/220 Vca			
	33	TRAN	SINAL DE SAÍDA		4 – 20 mA		
	34						
	35	VISOR	TAM. ESCALA	FAIXA	-----	-----	
	36		ACION. CARTA	VELOCIDADE	-----	-----	
	37		FAIXA CARTA	Nº DA CARTA	-----	-----	
	38		INTEGRADOR		-----		
	39	CONTR.	MODOS	SINAL DE SAÍDA	-----	-----	
	40		AÇÃO	AUTO – MANUAL	----	-----	
	41						
	42	ALARME	Nº CONTATOS	FORMA	-----	-----	
	43		CAPAC CONT.	CÓDIGO ELETR.	-----	-----	
	44		AÇÃO		-----		
FABRIC.	45	FABRICANTE					
	46	MODELO DO MEDIDOR					
	47	MODELO DO INSTRUMENTO					

NOTAS: