

			Nº:
			REV.:0 FL.: 1/3
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO VIANA-CENTRO		DATA: FEVEREIRO/2008
	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VIANA		Nº CONTRATADA: FD-CEEAL-DS-09-I-TE 001

FOLHA DE DADOS – TRANSMISSOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO

INDICE DE REVISÃO							
REV.							
0	EMISSÃO INICIAL						
	REV. 0	REV. 1	REV. 2	REV. 3	REV. 4	REV. 5	REV. 6
DATA	11/02/08						
EXECUTADO	RAQUEL						
VERIFICADO	ALDO						
APROVADO							

			Nº:
			REV.:0 FL.: 2/3
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO VIANA-CENTRO		DATA: FEVEREIRO/2008
	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VIANA		Nº CONTRATADA: FD-CEEAL-DS-09-I-TE 001

FOLHA DE DADOS – TRANSMISSOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO

AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA CESAN SENDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE

GERAL	01	IDENTIFICAÇÃO			FIT-001			FIT-002		
	02	LOCALIZAÇÃO			ENTRADA DE ESGOTO			SAÍDA DE EFLUENTE		
	03	APLICAÇÃO			VAZÃO			VAZÃO		
	04	FUNÇÃO			TRANSMISSOR			TRANSMISSOR		
	05	FAIL-SAFE								
SENSOR	06	IDENTIFICAÇÃO			FE-001			FE-002		
	07	MATERIAL			CPVC			CPVC		
	08	FAIXA			0 – 5,0 M			0 – 5,0 M		
	09	CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA			NÃO			NÃO		
	10	CONEXÃO AO PROCESSO			2" NPT			2" NPT		
	11	CONEXÃO ELÉTRICA			-----			-----		
	12	COMPRIMENTO DO CABO			20 M			20 M		
	13									
TRANSMISSOR	14	TIPO			MICROPROCESSADO			MICROPROCESSADO		
	15	LOCALIZAÇÃO			REMOTO			REMOTO		
	16	MATERIAL			PLÁSTICO			PLÁSTICO		
	17	INVÓLUCRO			NEMA 4			NEMA 4		
	18	CONEXÃO ELÉTRICA			1/2" BSP			1/2" BSP		
	19	ALIMENTAÇÃO			110/220 Vca			110/220 Vca		
	20	SINAL DE SAÍDA			4-20 mA			4-20 mA		
	21	MONTAGEM			PAREDE			PAREDE		
	22									
CHAVE	23	TIPO			SPDT			SPDT		
	24	QUANTIDADE	FORMA		02	NA		02	NA	
	25	RATING (VOLTS / Hz OR DC)			110/220 Vca			110/220 Vca		
	26	AMPS	WATTS	HP	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	27	CARGA			-----			-----		
	28	CHAVE ABRE/FECHA	NÍVEL	SOBE DESCE	-----	-----		-----	-----	
	29	COMPENSAÇÃO TEMPERATURA			SIM			SIM		
OPÇÃO	30	INDICADOR DE CAMPO			SIM			SIM		
	31									
	32									
	33	FLUIDO			ESGOTO SANITÁRIO			ESGOTO SANITÁRIO		
SERVIÇO	34	PRESSÃO NORMAL	MAX.		ATM	ATM		ATM	ATM	
	35	TEMPERAT. NORMAL	MAX.		28 °C	40 °C		28 °C	40 °C	
	36	UMIDADE			SIM			SIM		
	37	VIBRAÇÃO			NÃO			NÃO		
	38									
	39									
	40	FABRICANTE:								
41	MODELO									

NOTAS:

 enger  Etep			Nº:	
			REV.:0	FL.: 3/3
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO VIANA-CENTRO		DATA: FEVEREIRO/2008	
	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VIANA		Nº CONTRATADA:	
			FD-CEEAL-DS-09-I-TE 001	

FOLHA DE DADOS – TRANSMISSOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO
