

enger  Etep

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE VIANA

FL: 1/3

Nº CONTRATADA:	LC-CEEAL-DS-09-I-TE-001
----------------	-------------------------

ÍNDICE DE REVISÃO

REV.

0

EMISSION INICIAL

	REV. 0	REV. 1	REV. 2	REV. 3	REV. 4	REV. 5	REV. 6
DATA	11/02/08						
EXECUTADO	RAQUEL						
VERIFICADO	ALDO						
APROVADO							

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA CESAN SENDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE

IDENTIFICAÇÃO	DE	PARA	TE/TTNSÃO	FORMAÇÃO	COMPRI- MENTO(M)	BOBINA Nº	FUNÇÃO	DESENHO DE REFERÊNCIA	OBS
FIT-001	FIT-001	CLP-CCM01	24Vcc	1x(2#1,0mm ²)+sh	150		SINALIZAÇÃO		
FIT-002	FIT-002	CLP-CCM01	24Vcc	1x(2#1,0mm ²)+sh	100		SINALIZAÇÃO		
FIT-003	FIT-003	CLP-CCM01	24Vcc	1x(2#1,0mm ²)+sh	60		SINALIZAÇÃO		
FIT-004	FIT-004	CLP-CCM01	24Vcc	1x(2#1,0mm ²)+sh	90		SINALIZAÇÃO		
BRL-01	CLP-CCM01	CCM01	24Vcc	1x(2#1,0mm ²)+sh	15		SINALIZAÇÃO		
BRL-02	CLP-CCM-01	CCM01	24Vcc	1x(2#1,0mm ²)+sh	15		SINALIZAÇÃO		
BS-01	CLP-CCM02	CCM02	24Vcc	1x(2#1,0mm ²)+sh	15		SINALIZAÇÃO		
BS-02	CLP-CCM-02	CCM02	24Vcc	1x(2#1,0mm ²)+sh	15		SINALIZAÇÃO		
FIT-001(F)	FIT-001	CLP-CCM01	110/220 Vca	1x(2#1,5mm ²)	150		ALIMENTAÇÃO		
FIT-002(F)	FIT-002	CLP-CCM01	110/220 Vca	1x(2#1,5mm ²)	100		ALIMENTAÇÃO		
FIT-003(F)	FIT-003	CLP-CCM01	110/220 Vca	1x(2#1,5mm ²)	60		ALIMENTAÇÃO		
FIT-004(F)	FIT-004	CLP-CCM01	110/220 Vca	1x(2#1,5mm ²)	90		ALIMENTAÇÃO		
BRL-01(c)	CLP-CCM01	CCM01	110/220 Vca	1x(2#1,5mm ²)	15		COMANDO		
BRL-02(c)	CLP-CCM01	CCM01	110/220 Vca	1x(2#1,5mm ²)	15		COMANDO		
BS-01(c)	CLP-CCM02	CCM02	110/220 Vca	1x(2#1,5mm ²)	15		COMANDO		
BS-02(c)	CLP-CCM02	CCM02	110/220 Vca	1x(2#1,5mm ²)	15		COMANDO		
BRL-01	CLP-CCM01	CCM-01	110/220 Vca	1x(4#1,5mm ²)	15		SINALIZAÇÃO		
BRL-02	CLP-CCM01	CCM-01	110/220 Vca	1x(4#1,5mm ²)	15		SINALIZAÇÃO		
VS-01	CLP-CCM01	CCM-01	110/220 Vca	1x(4#1,5mm ²)	15		SINALIZAÇÃO		

NOTAS:

DATA: 11/02/08
EXEC.: RAQUEL
VERIF.: AR
APROV.:



N.º:

N.º: LC-CEEAL-DS-09-I-TE-001

ESGOTAMENTO SANITÁRIO VIANA-CENTRO

FL: 02/02

ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO ETE VIANA

REV. 0

LISTA DE CABOS

[illegible]

NOTAS:	DATA: 11/02/08		N.º:	N.º: LC-CEEAL-DS-09-I-TE-001	
	EXEC.: RAQUEL		ESGOTAMENTO SANITÁRIO VIANA-CENTRO		FL: 02/02
	VERIF.: AR		ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO ETE VIANA		REV. 0
	APROV.:		LISTA DE CABOS		