



LISTA DE INSTRUMENTOS	
-----------------------	--

INDICE DE REVISÃO

REV.	
0	EMISSÃO INICIAL

	REV. 0	REV. 1	REV. 2	REV. 3	REV. 4	REV. 5	REV. 6
DATA	11/02/08						
EXECUTADO	RAQUEL						
VERIFICADO	ALDO						
APROVADO							

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA CESAN SENDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE

IDENTIFICAÇÃO	LOC	SERVIÇO, LINHA OU EQUIPAMENTO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS DE INSTRUMENTOS	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO						NOTA S
					DETALHE DE INSTALAÇÃO				DIAGRAMA DE MALHA	PLANTA DE INSTRUMENTAÇÃO ELÉTRICA	
					CEEAL-DS-09-I-	FD-CEEAL-DS-09-I-	CEEAL-DS-09-I-				
FIT-001	L	VAZÃO DE ENTRADA DA ETE	TE-001	001	TE-003	-	TE-004	-	TE-002	TE-002	
FIC-001	CLP		TE-001	-	-	-	-	-	TE-002	TE-002	
FIQ-001	IHM		TE-001	-	-	-	-	-	TE-002	TE-002	
FIT-002	L	VAZÃO DE EFLUENTE TRATADO	TE-001	001	TE-003	-	TE-004	-	TE-002	TE-002	
FIC-002	CLP		TE-001	-	-	-	-	-	TE-002	TE-002	
FIQ-002	IHM		TE-001	-	-	-	-	-	TE-002	TE-002	
FIT-003	L	VAZÃO DE ENTRADA DO ADENSADOR	TE-001	002	TE-003	-	-	-	TE-002	TE-002	
FIC-003	CLP		TE-001	-	-	-	-	-	TE-002	TE-002	
FIQ-003	IHM		TE-001	-	-	-	-	-	TE-002	TE-002	
FIT-004	L	VAZÃO DE RETORNO DE LODO	TE-001	002	TE-003	-	-	-	TE-002	TE-002	
FIC-004	CLP		TE-001	-	-	-	-	-	TE-002	TE-002	
FIQ-004	IHM		TE-001	-	-	-	-	-	TE-002	TE-002	

NOTAS:	DATA: 11/02/08		N.º:		N.º: LI-CEEAL-DS-09-I-TE-001	
	EXEC.: RAQUEL		ESGOTAMENTO SANITÁRIO VIANA-CENTRO		FL: 02/02	
	VERIF.: AR		ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO ETE VIANA		REV. 0	
	APROV.:		LISTA DE INSTRUMENTOS			