

LISTA DE MATERIAIS				
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
			DESENHOS DE REFERÊNCIA Nº: CEEAL-DS-22-I-611 CEEAL-DS-22-I-612 CEEAL-DS-22-I-613	
3	8	un	CHUMBADOR DE AÇO INOX AISI 316, TIPO URX, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO DE 90mm, COM PARAFUSO E ARRUELA	
4	1	m2	CHAPA GROSSA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA 1/4".	
5	1	m2	CHAPA GROSSA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA 3/8".	
6	1	br	TUBO API 5L Gr B, COM COSTURA, SCHEDULE 40, DIÂMETRO 2". FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS.	
7	460	m	CABO DE COBRE DE INSTRUMENTAÇÃO, FORMADO POR CONDUTORES FLEXÍVEIS, RETORCIDOS A CADA 50 mm, CLASSE DE ISOLAÇÃO 300/600v, ANTI- CHAMA, BLINDAGEM ELETROSTÁTICA INDIVIDUAL E FIO DRENO FLEXÍVEL, CAPA DE PVC 90º. FORMAÇÃO: 1x(2#1,0mm ²)+sh	
8	460	m	CABO DE COBRE DE ALIMENTAÇÃO, FORMADO POR CONDUTORES FLEXÍVEIS, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1,0kV, ANTI-CHAMA, CAPA DE PVC 90º. FORMAÇÃO: 1x(2#1,5mm ²)	
9	120	m	CABO DE COBRE DE ALIMENTAÇÃO, FORMADO POR CONDUTORES FLEXÍVEIS, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1,0kV, ANTI-CHAMA, CAPA DE PVC 90º. FORMAÇÃO: 1x(4#1,5mm ²)	
18	2	un	TRANSMISSOR DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNETICO.	
19	2	un	TRANSMISSOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO	