



- 1 - QUANDO NÃO ESPECIFICADA A TENSÃO DE ISOLAMENTO SERÁ 750V E CONDUTORES SERÃO SERÃO CABOS.
- 2 - TODOS OS CABOS SUBTERRANEOS SERÃO DO TIPO CAMADA DUPLA PVC 70°C-1KV.
- 3 - TODO CONDUTOR "NEUTRO" DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARO.
- 4 - OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIFASIADES, NÃO PERMITINDO-SE O ACOPLAMENTO MECÂNICO DE DUAS OU MAIS UNIDADES MONOPOLARES;
- 5 - AS SEÇÕES DOS CONDUTORES NÃO COTADOS ESTÃO ESPECIFICADAS NOS RESPECTIVOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.
- 6 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ATIVAS DO SISTEMA SERÃO ATERRADAS;
- 7 - NOS QDLT'S (QUADRO DISTRIBUIÇÃO) OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS INTERNAMENTE JUNTO AOS DISJUNTORES E EXTERNAMENTE NA TAMPA FRONTAL;
- 8 - OS CONDUTORES SERÃO IDENTIFICADOS PELAS CORES DO SEU ISOLAMENTO:
FASE = VERMELHO OU PRETO
NEUTRO = AZUL CLARO
TERRA = VERDE
RETORNO = AMARELO.
- 9 - A TENSÃO SECUNDÁRIA ADOPTADA PARA EFEITO DE DIMENSIONAMENTO É DE 220/127V.

	UNID	DESCRIÇÃO
1	pçs	LUMINÁRIA À PROVA DE TGV P/ LÂMPADA INC. DE 150W
2	pçs	LÂMPADA INCANDESCENTE - 150W/127V
3	pçs	ELETRODUTO 3/4"
4	pçs	CX PVC 4"x2" EMBUTIDA NA PAREDE

[illegible]

1.766,67 2.266,67 2.116,66

	PONTO DE LUZ FLUORESCENTE NO TETO 2x40W/127V
	PONTO DE LUZ FLUORESCENTE NO TETO 2x40W/127V
	PONTO P/ ILUMINACAO NA PAREDE TIPO ARANDELA
	CJ. DUAS TOMADAS 2P + T EM Cx. 4x4" A 1,20m
	PONTO DE FORCA P/ CHUVEIRO ELETRICO A 2,20m
	TOMADA UNIVERSAL 2P + T A 1,20m
	TOMADA UNIVERSAL 2P + T A 0,30m
	INTERRUPTOR E TOMADA CONJUGADOS NA MESMA CAIXA
	TOMADA UNIVERSAL SIMPLES A 2,10m
	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SECAO A 1,20m
	INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 SECOES A 1,20m
	INTERRUPTOR BIPOLAR DE 3 SECOES A 1,20m
	INTERRUPTOR PARALELO(THEREE-WAY) A 1,20m
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ A 1,70m
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO
	ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
	ELETRODUTO QUE SOBE
	ELETRODUTO QUE DESCE
	CONDUTORES 1-FASE, 2-NEUTRO, 3-RETORNO, 4-TERRA

[illegible]