

1. OS DIÂMETROS NÃO ESPECIFICADOS CORRESPONDEM A DNSO;
2. PARA O MATERIAL DA REDE PROJETADA, SEGUIR ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, EXCETO INDICAÇÃO EXPLÍCITA NO TRECHO:
 - DN ≤ 100 – PVC
 - DN ≤ 150 – F.F.
3. AS ADUTORAS SERÃO SEMPRE EM FERRO FUNDIDO;
4. PARA DETALHE DE NÓS E LISTA DE MATERIAIS VER DESENHOS:
 - SETOR NORTE: X-XXX-000-XX-X-XX-XXXX A X-XXX-000-XX-X-XX-XXXX;
 - SETOR SUL: X-XXX-000-XX-X-XX-XXXX A X-XXX-000-XX-X-XX-XXXX;
5. CONFORME SOLICITADA PELA CONTRATANTE, OS REGISTROS EXISTENTES LOCALIZADOS EM LIMITE DE ZONA DE ABASTECIMENTO SERÃO SUBSTITUÍDOS DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:
 - DN ≤ 100 – CAPEAMENTO DO TRECHO
 - 150 A DN ≤ 250 – REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA
 - DN ≤ 300 – VÁLVULA BORBOLETA

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.