

1. OS DIÂMETROS NÃO ESPECIFICADOS CORRESPONDEM A DN50;

2. PARA O MATERIAL DA REDE PROJETADA, SEGUIR ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, EXCETO INDICAÇÃO EXPLÍCITA NESTE TRECHO:

- DN ≤ 100 – PVC
- DN ≥ 150 – F" F"

3. AS ADUTORAS SERÃO SEMPRE EM FERRO FUNDIDO;

4. PARA DETALHE DE NÓS E LISTA DE MATERIAIS VER DESENHOS:

- SETOR SERRA – C-035-000-80-5-XX-0636 A C-035-000-80-5-XX-0647;
- SETOR NOVA CARAPINA: C-035-000-80-5-XX-0648 A C-035-000-80-5-XX-0651;
- SETOR CIVIL: C-035-000-80-5-XX-0652 A C-035-000-80-5-XX-0656;
- SETOR CAMPINHO: C-035-000-80-5-XX-0657 A C-035-000-80-5-XX-0659;

5. PARA PLANTAS GERAIS VER DESENHOS:

- DIVISÃO DE SETORES: C-035-000-80-5-XX-0630
- DISTRITOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE SERRA EDE E CAMPINHO: C-035-000-80-5-XX-0631
- DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE NOVA CARAPINA: C-035-000-80-5-XX-0632
- DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE CIVIL: C-035-000-80-5-XX-0633
- ESTACIONAMENTOS DE ÁGUA TRATADA: C-035-000-80-5-XX-0634
- VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO: C-035-000-80-5-XX-0635

6. CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, OS REGISTROS EXISTENTES LOCALIZADOS EM LIMITE DE ZONA DE ABASTECIMENTO SERÃO SUBSTITUÍDOS DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:

- DN ≤ 100 – CAPEAMENTO DO TRECHO
- 150 ≤ DN ≤ 250 – REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA
- DN ≥ 300 – VÁLVULA BORBOLETA

7. DEVE SER UTILIZADO O MATERIAL DEFF" PARA TUBAGEM DN150, SEMPRE QUE A VARIAÇÃO DIÁRIA DE PRESSÃO E A PRESSÃO MÁXIMA NÃO ULTRAPASSAREM 25MCA E 40MCA, RESPECTIVAMENTE.

[illegible]