

1. OS DIÂMETROS NÃO ESPECIFICADOS CORRESPONDEM A DN50;
2. PARA O MATERIAL DA REDE PROJETADA, SEQUE ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, EXCETO INDICAÇÃO EXPLÍCITA N
TRECHO:
 - DN ≤ 100 – PVC
 - DN ≤ 150 – F" F
3. AS AUTODR SÃO SEMPRE EM FERRO FUNDIDO;
4. PARA DETALHE DE NÓS E LISTA DE MATERIAIS VER DESENHOS:
 - SETOR SERRA SEDE: C-035-000-80-5-XX-0636 A C-035-000-80-5-XX-0647;
 - SETOR NOVA CARAPINA: C-035-000-80-5-XX-0648 A C-035-000-80-5-XX-0651;
 - SETOR CIVIL: C-035-000-80-5-XX-0652 A C-035-000-80-5-XX-0656;
 - SETOR CAMPINHO: C-035-000-80-5-XX-0657 A C-035-000-80-5-XX-0659;
5. PARA PLANTAS GERAIS VER DESENHOS:
 - DIVISÃO DE SETORES: C-035-000-80-5-XX-0630
 - DISTRITOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE SERRA SEDE E CAMPINHO: C-035-000-80-5-XX-0631
 - DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE NOVA CARAPINA: C-035-000-80-5-XX-0632
 - DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE CIVIL: C-035-000-80-5-XX-0633
 - ESTAÇÕES ELEVADORAS DE ÁGUA TRATADA: C-035-000-80-5-XX-0634
 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO: C-035-000-80-5-XX-0635
6. CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, OS REGISTROS EXISTENTES LOCALIZADOS EM
LIMITE DE ZONA DE ABASTECIMENTO SERÃO SUBSTITUÍDOS DE ACORDO COM A TABELA
ABAIXO:
 - DN ≤ 100 – CAPEAMENTO DO TRECHO
 - 150 ≤ DN ≤ 250 – REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA
 - DN ≥ 300 – VÁLVULA BORBOLETA
7. DEVE SER UTILIZADO O MATERIAL DEFF" PARA TUBULAÇÃO DN150, SEMPRE QUE A VARIAÇÃO DIÁRIA DE
PRESSÃO E A PRESSÃO MÁXIMA NÃO ULTRAPASSAREM 25MCA E 40MCA, RESPECTIVAMENTE.

												CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:		CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO		EMITENTE:		EMISSÃO CESAN		DATAS		 MUNICÍPIO: SERRA DISTRITO: DIVERSOS BAIRRO: DIVERSOS NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA PLANALTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PLANTA – ARTICULAÇÃO 363-774					
												C-035-000-80-5-XX-0229 A 0299		RECEBIDO: / /				PROJETADO: _____									
														Nº DOC.: _____ ASS.: _____		COORDENADOR: _____		CREA: _____									
														APPROVAÇÃO CESAN:		CREA: 029652/D REGIÃO: ES		CREA: 6668/D REGIÃO: ES		DESENHADO: _____							
		01 GANEM		ALTERAÇÃO DO MATERIAL DA TUBULAÇÃO DN150, QUANDO ESTA ATENDER A CONDIÇÃO APRESENTADA NA NOTA 7		CRISTINA		–		–		DEZ/14		ASS.: _____ MATR.: _____		DESENHO: JONATHAN NUNES		Nº DES. PROJETISTA: _____		VERIFICADO: _____							
		00 GANEM		EMISSIONAL INICIAL		JONATHAN		–		–		AGO/14		UNID.: _____ DATA: / /		DATA: ____/____/____				DIVISÃO: _____							
NÚMEROS		TÍTULOS												ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.		RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIO CESAR ALI GANEM				GERÊNCIA: _____							
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA														CREA: 24918/D REGIÃO: MG ART Nº: _____ DATA: _____		CREA: 24918/D REGIÃO: MG ART Nº: _____ DATA: _____		O-GPJ JOUZE FERRARI V. H. LENTINI		ESCALA: 1/2000		FOLHA: 15/68		Nº CESAN C-035-000-80-5-XX-0576		REVISÃO	
		Nº LOCAL		DISCRIMINAÇÃO		DES.		DIV.		GER.		DATA															