


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
DISJUNTOR DE ENTRADA			RELÉ FALTA DE FASE			MULTIMIDOR		MEDIÇÃO DE CORRENTE					PROTEÇÃO DE SURTO					ACIONAMENTO DO MOTOR MB1 3 CV					ACIONAMENTO DO MOTOR MB2 1,5CV – RESERVA				



RESP. TÉCNICO: ENGº MARCIO GREICK. P. BRITO		DESENHO: SAMARA/RHENER	REVISÃO: 0
APROVADOR	NOME		
 EMPREENDIMENTO: BOOSTER BELVEDERE – SETOR SERRA SEDE TÍTULO: PROJETO DE AUTOMAÇÃO PAINEL UTR – BOOSTER BELVEDERE DIAGRAMA TRIFILAR(1/2)			
LOCALIZAÇÃO: SERRA – ES			
RESPONSÁVEL: GANEM ENGENHARIA			
BOOSTER BELVEDERE			
DATA		Nº CESAN:	Arquivo:
03/2014		C-035-000-60-6-XX-0012	FOLHA 08/21