



- REDE EXISTENTE
 — . . . REDE A SER DESATIVADA
 REDE A SER FECHADA
 — [hatched box] — TUBULAÇÃO EXISTENTE
 — [dashed box] — TUBULAÇÃO PROJETADA

1. AS DIMENSÕES COTADAS EM CENTÍMETRO, E OS DIÂMETROS EM MILÍMETROS;
2. OS PARAFUSOS DEVERÃO SER GALVANIZADO A FOGO.
3. OS TUBOS E CONEXÕES DEVERÃO VIR C/ SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS.
4. E ESTRUTURA CIVIL DO BOOSTER É EXISTENTE, E NECESSITA DE MELHORIAS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA, ALÉM DE TROCA DE TELHAS. O MURO DE DIVISA ENCONTRA-SE COM O ALAMBRADO EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES JUNTAMENTE COM O PORTÃO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO E DANIFICADO, DEIXANDO A ELEVÁTORIA SEM SEGURANÇA.

- (1) AS JUNTAS DE FLANGES QUE TIVEREM DE SER ENTERRADAS DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO COM EMALTE DE ALTA DENSIDADE DE HULHA, E APOS A SECAGEM, SER ENVOIADAS EM FOLHAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (LONAPLAS, OU SIMILAR). ESTE ENVOLUTOR DEVERA SER ENVIADO PARA O LOCAL DE DEPOSITO DO LIXO, PARA SER ENTERRADO.
- (2) AS PEÇAS EM AÇO CARBONO DEVERÃO SER FABRICADAS DE ACORDO COM A NORMA ABNT E DEVERÃO SER PREVISTO REFORÇOS CONFORME A REFERIDA NORMA, OS FLANGES DAS PEÇAS ESPECIAIS DEVERÃO ATENDER A NORMA NBR 7675-PN-16;
- (3) O REVESTIMENTO DAS PEÇAS DE AÇO CARBONO DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PERTINENTES AO ASSUNTO, COMO REFERENCIA PODERA SER UTILIZADO A PADRONIZAÇÃO DA ABNT, PARA O TIPO DE AÇO CARBONO.

[illegible]

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.