


C



- 1 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS. EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 – MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR ABNT NBR 6916.
- 3 – A CLASSE DE FERRO A SER UTILIZADO NO TAMPAO: FE 42012 OU FE 50007;
- 4 – CARGA DE CONTROLE: 400KN;
- 5 – A CESA DEVE TER ACESSO AOS LOCAIS DE FABRICAÇÃO, CONTROLE E INSPEÇÃO DURANTE E APÓS A MANUFATURA DAS PEÇAS PARA EFETUAR O CONTROLE DE QUALIDADE.
- 6 – AS TOLERÂNCIAS DEVEM OBEDECER A NORMA NBR 10160:2005;
- 7 – TODO O MATERIAL DEVE ESTAR PINTADO COM TINTA BETUMINOSA E ANTI-CORRUSIVA;
- 8 – AS SUPERFÍCIES DE ASSENTAMENTO ENTRE TAMPA E TELAR NÃO PODERÃO APRESENTAR DESNIVELIDADES QUE PERMITAM OSCILAÇÕES;
- 9 – O TIPO DO TAMPAO E DO GRUPO 4 DA CLASSE D 400 DESCRITA NA NORMA NBR 10160:2005;
- 10 – ÂNGULO DE ABERTURA DA TAMPA IGUAL A 100° (MÍNIMO);
- 11 – A TAMPA DEVE ESTAR LIMPA E ISENTA DE INCLUSÕES DE ESCÓRIA, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO;
- 12 – AS DIMENSÕES PREENCHIDAS ENTRE PARENTESES EQUIVALEM A TOLERÂNCIA PERMITIDA:
 - DIÂMETRO DA TAMPA: 660mm (+10mm)
 - DIÂMETRO MAIOR TELAR: 850mm (+15mm)
 - DIÂMETRO DA PASSAGEM: 600mm (0 - +15mm)
 - DIÂMETRO INTERNO TERÇO/ENCAIXE TAMPA: 660mm (-5 - +15mm)
 - ALTURA DO TELAR: 100mm (-5 - +15mm);
- 12 – TELAR COM APOIO ELÁSTICO (ANEL) PARA A TAMPA. MATERIAL: POLIÉTERIL OU MATERIAL SUPERIOR. ANTI-RUIDO;
- 13 – O TAMPAO DEVE TER TRAVA DE SEGURANÇA PARA NÃO PERMITIR DESLOCAMENTO NAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO;
- 14 – DEIXAR LIGADO A PEÇA E COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUÍDAS EM EXCESSO DE METAL COMO CORPO-DE-PROVA PARA POSSÍVEIS ENSAIOS METALGRÁFICOS. ESTE MATERIAL NÃO DEVE INTERFERIR NA UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO
- 15 – O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA DENTRO DO TELAR DE SER MENOR OU IGUAL A 5mm;
- 16 – ADOPTAR SISTEMA ANTI-FURTO;
- 17 – ADOPTAR ARTICULAÇÃO TIPO RÓTULA;
- 18 – ALTURA DAS TEXTURAS (ONDAS) E DAS LETRAS NA TAMPA IGUAL OU MENOR A 8mm E IGUAL OU MAIOR A 3mm;
- 19 – AS ONDAS ENDE ALTO RELEVO DA TAMPA SERÃO MODULADAS/PADRONIZADAS
- 20 – O FABRICANTE ESTARÁ RESPONSÁVEL PELA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL MILO DO TAMPAO, DÓVIDA SOBRE O PROJETO DEVER SER SANADAS COM A CESA;
- 21 – AS PRANCHAS DE NUMERAÇÃO A-000-0000-00-2-X-XX-0048 E A-000-0000-00-2-XX-0049 SUBSTITUEM A PRANCHA A0000002XX0042.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO