

ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES

Atendendo aos pedidos de esclarecimentos formulados para os serviços objeto do **Edital de Concorrência (CPE) nº 023/2013**, transcrevemos abaixo as perguntas e respectivas respostas, que deverão ser observadas por essa empresa, na formulação de sua proposta:

PERGUNTA 01:

"Vimos através desta solicitar que nos seja fornecidos o projeto do código do serviço 2990003401 – muro em bloco concreto e=0,15m altura 3,00m, pois não identificamos no Edital de licitação este projeto A-000-000-00-2.xx-0054, descrito nas especificações técnicas."

RESPOSTA 01:

Segue anexado.

PERGUNTA 02

"Solicitamos que seja revisto o preço unitário do item 2051000035 – Escoramento metálico tipo gaiola R\$ 7,38/m² tal preço está muito abaixo do valor da Sinapi e consequentemente do mercado."

RESPOSTA 02:

O preço orçado está de acordo com o mercado, portanto permanece conforme Edital.

PERGUNTA 03:

Item 2990003999 - FORN E INST QUADRO PARTIDA 2X85,0CV-EEEB a prescrição técnica diz o abaixo:

Trata-se do fornecimento e instalação de quadro de partida para 02 (dois) motores de 85,0 CV/220V # Softstarter # para estação elevatória de esgoto bruto conforme projeto. O material deverá ser fornecido e instalado conforme projetos e especificação técnica fornecimento e execução de abrigo dos painéis conforme projeto. Solicitamos Especificações Técnicas e Projetos.

RESPOSTA 03:

O projeto elétrico vai se executado pela contratada e pago conforme Item: **2220150300 – ELABORAÇÃO PROJETO ELETRICO.**

PERGUNTA 04:

Item 2990003965 - FORN E EXEC DAS INSTAL ELÉTRICAS – EEEB

Na prescrição técnica existe uma lista de materiais, porém sem especificações e marcas de referência. Solicitamos para os itens abaixo especificação/marca de referência. Quanto a lâmpada não detectamos a luminária para instalação.

53.23	ARANDELA 45° COM CÚPULA DE VIDRO E GRADE	UN	3,00
53.24	LÂMPADA INCANDESCENTE 127V 150W	UN	3,00
53.32	POSTE TELEFÔNICO ENGASTADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 10,00 m, INCLUSIVE LUMINÁRIA COM DUAS PETALAS COM LAMPADAS VAPOR METALICO DE 400W	UN	1,00


RESPOSTA 04:

Os itens apontados encontram-se claramente descritos no Edital, não exigindo indicação de marca de referência, devendo ser observadas as normas técnicas pertinentes e especificações previstas no instrumento convocatório. A luminária é conforme item 53.32

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Atenciosamente,


Adv^a. Ana Cristina Munhos de Souza
Presidente da CPL



PROJETADO:	VERIFICADO:	DATA: SETEMBRO/2008	DIVISÃO: I-DPJ	GERÊNCIA: I-GEP
ESCALA: SEM ESCALA	FOLHA: <u>01 / 02</u>	Nº CESAN A-000-000-00-2-XX-0054		REV: