



CP-1

CONCRETO OU BLOCO DE CONCRETO

PLANTA



CORTE - XX

TAMPA EM CONCRETO

PERNO COM ABRIL

NOTAS:
ÁREA S/ CALÇADAS A CAIXA DEVE SER EXECUTADA 10 cm ACIMA DO NÍVEL DO SOLO.
COTAS EM CENTÍMETROS

ITEM	MATERIAL P/ ALÇA DE IÇAMENTO
1	ARRUELA LISA EM AÇO INOX DE 1/2"
2	PORCA SEXTAVADA TORNEADA EM AÇO INOX DE 1/2"
3	VERGALHO EM AÇO INOX DE 1/2"



PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/1000


ESCALA 1/100

NOTAS:

01 - DEVEM SER INSTALADO PREENSA-CABOS OU ESPUMA NOS ELETRODUTOS DOS CABOS QUE ALIMENTAM AS BOMBAS PARA EVITAR A PASSAGEM DE GÁS DO POÇO AO PANELA.
02 - OS ELETRODUTOS ENTERRADOS DEVERÃO SER ENVELOPADOS COM CONCRETO.

VISTA LATERAL POÇO DO SUCCÃO

ESCALA 1/25

[illegible]

CANCELA E SUBSTITUIÇÃO DO DESENHO NÚMERO:	
CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:	

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
 RECEBIDO: / /
 Nº DOC.: ASS.:
 APROVAÇÃO CESAN:
 ASS.: MATR.:
 UNID.: DATA: / /
 ESTA APROVAÇÃO NÃO IMPEDE A CONTRIBUIÇÃO
 DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

[illegible]

EMISSÃO CESAN		DATAS
PROJETADO: _____		
CREA: _____		
DESENHADO: _____		
VERIFICADO: _____		
DIVISO: _____		
GERENCIA: _____		

 CESAN	
MUNICÍPIO: WLA VELHA	PARQUE –
NOME DO EMPREENDIMENTO	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
TÍTULO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EBSA – BACIA P. DA FRUTA/SUB-BACIA 3A	BARRIO/FONTE DA FRUTA
PROJETO ELÉTRICO	
PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO E DETALHES	
ESCALA:	Nº CESAN
INICIAÇÃO	FOLHA:
	02/05
	Nº 000-000-91-6-X-0177
	REVISÃO
	01