



1-A ESPESSURA DAS PAREDES E A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ESPAÇAMENTO ENTRE O POÇO DE SUÇÃO E A CAIXA DE AREIA SERÃO DEFINIDAS PELO ESTRUTURAL

2-PARA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA, QUANDO NECESSÁRIA, A GRADE DE PISO DEVERÁ SER REMOVIDA E COM AUXÍLIO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA SUGAR O EXCESSO ACUMULADO NO FUNDO

- 1-COTAS E ELEVÇÕES EM METRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 3-PRANCA EXTRAVASOR, VER PLANTA DE LOCALIZAÇÃO.
- 4-O FORMATO DO BIFLOTILHO APRESENTADO NESTE PROJETO É ILUSTRATIVO. O BIFLOTILHO DEVE SER DE TIPO CILÍNDRICO, COM 1000-1002 LITROS, COM 100-102 CM DE DIÂMETRO. AS DIMENSÕES DO BIFLOTILHO DEVERÃO SER DE ACORDO COM O PROJETO PADRÃO DEFINIDAS PELA CESA.
- 5-A BOMBA DEVEVA SER FORNECIDA, COMPLETA PELO FABRICANTE, COM ACESSÓRIOS

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.