



OBSERVAÇÃO

1-A ESPESSURA DAS PAREDES E A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ESPAÇAMENTO ENTRE O POÇO DE SUÇÃO E A CAIXA DE AREIA SERÃO DEFINIDAS PELO ESTRUTURAL

2-PARA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA, QUANDO NECESSÁRIA, A GRADE DE PISO DEVERÁ SER REMOVIDA E COM AUXÍLIO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA SUGAR O EXCESSO ACUMULADO NO FUNDO

NOTAS

- 1-COTAS E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO
- 2-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 3-EXTRAVASOR EM TUBO F" DN200, VER PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
- 4-O FORMATO DO BIOTÍLIO APRESENTADO NESTE PROJETO É ILUSTRATIVO, O BIOTÍLIO PODERÁ SER CIRCULAR OU RETANGULAR CONFORME PROJETO A-000-000-00-5-X-XX-0021 E A-000-000-00-5-X-XX-0022 RESPECTIVAMENTE.
- AS DIMENSÕES DO BIOTÍLIO DEVERÃO SER DE ACORDO COM O PROJETO PADRÃO E SERÃO DEFINIDAS PELO CESAN.
- 5-A BOMBA DEVERÁ SER FORNECIDA COMPLETA PELO FABRICANTE COM ACESSÓRIOS

[illegible]