

0

SEM ESCALA
COTAS EM CENTÍMETRO



SEM ESCALA
COTAS EM CENTÍMETRO



OBSERVAÇÃO

1-A ESPESSURA DAS PAREDES E A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ESPAÇAMENTO ENTRE O POÇO DE SUÇÃO E A CAIXA DE AREIA SERÃO DEFINIDAS PELO ESTRUTURAL.

2-PARA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA, QUANDO NECESSÁRIA, A GRADE DE PISO DEVERÁ SER REMOVIDA E COM AUXÍLIO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA SUGAR O EXCESSO ACUMULADO NO FUNDO

NOTAS

1-COTAS E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO

2-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL

3-PARA EXTRAVASOR, VER PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

4-O FORMATO DO BIOFILTRO APRESENTADO NESTE PROJETO É ILUSTRATIVO. O BIOFILTRO PODERÁ SER CIRCULAR OU RETANGULAR CONFORME PROJETO PADRÃO A-000-000-00-5-XX-0021 E A-000-000-00-5-XX-0022 RESPECTIVAMENTE.
AS DIMENSÕES DO BIOFILTRO DEVERÃO SER DE ACORDO COM O PROJETO PADRÃO E SERÃO DEFINIDAS PELA CESAN.

5-A BOMBA DEVERÁ SER FORNECIDA COMPLETA PELO FABRICANTE COM ACESSÓRIOS

(*) ESPECIFICAÇÃO DAS BOMBAS:

DADOS DO PROJETO:

$$Q_{\text{total}} = 27,90 \text{ l/s (1+1)}$$

$Q_{por\ conjunto} = 27,90 \text{ l/s}$
 $H_{man} = 12,37 \text{ mca}$

Potência Máxima=

Funcionamento= 1+1 (ROD(ZIO))

Rendimento (n)= 60%

Diâmetro do impulsor= 202mm

DADOS OBTIDOS A PARTIR DA BOMBA:

FLYGT - Modelo NP 3127 181 MT
CURVA 63 438 00 3704

2ª ETAPA – ANO 2025 A 2040

DADOS DO PROJETO:

Qpor conjunto= 31.65 l/s

Hman= 13,75 mca

Potência Máxima=

Rotação= 1750 rpm

Funcionamento= 1+1 (RÓDÍZIO)

Frequência= 60Hz

Diâmetro do impulsor= 2

DADOS OBTIDOS A PARTIR DA BOMBA:

CURVA 63-488-00-3702

4