

Vitória, 12 de novembro de 2013
Carta Circular/CPL/158/2013

ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES

Atendendo aos pedidos de esclarecimentos formulados para os serviços objeto do Edital de Concorrência nº **CP 028/2013/2013**, transcrevemos abaixo as perguntas e respectivas respostas, que deverão ser observadas por essa empresa, na formulação de sua proposta:

PERGUNTA 01:

Favor confirmar que o item 2130103390 - FORN E EXEC TRAVESSIA NAO DESTRUTIVA se refere ao projeto A-048-000-94-5-XX-0093.

RESPOSTA 01:

Correto. O NI 2130103390 refere-se ao projeto de nº A-048-000-94-5-XX-0093.

PERGUNTA 02:

Favor confirmar que o item 2130103389 - FORN E EXEC POCO ATAQUE EM TUNNEL LINER se refere ao projeto A-048-000-94-5-XX-0020.

RESPOSTA 2 :

Correto. O NI 2130103389 refere-se ao projeto de nº A-048-000-94-5-XX-0020.

PERGUNTA 03:

Na lista do item 14 existe um quadro de partida com 2 chaves, favor informar o tipo de partida.

ITEM	SERVIÇOS	Unid	Quant.	Pç. Unit.	Pç. Total
14	2990000433 - EXEC INSTAL ELETRICAS C/ MAT EEEB- VIANA	GI	1,00		0,00
14.1	QD PARTIDA C/2 CHAVES P/ MOTOR 15CV- 220V	UN	1,00		0,00

RESPOSTA 3:

Partida suave através de chave eletrônica "soft starter".

PERGUNTA 04:

Segue abaixo questionamento sobre a obra em questão:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
2120104021	FORN E ASSENT MAT HIDRAULICA-VIANA	GI	1
1.64	MISTURADOR COM GUINDASTE PARA ICAMENTO	UN	1

Na lista do item 2120104021, o item Misturador não tem a potencia, favor encaminhar a especificação.

RESPOSTA 04:

Motor Elétrico

Tipo: de indução, rotor gaiola, trifásico, com proteção térmica de sobrecarga;

Norma: Indicar;

Categoria: a ser definida pelo Fornecedor;

Nº. de pólos: a ser definida pelo Fornecedor;

Corrente: 220 V, Trifásica;

Frequência nominal: 60 Hz Classe de isolamento: a ser definida pelo Fornecedor;

Potência nominal prevista: kW (cv) – a ser definido pelo Fornecedor;

Grau de proteção: Pelo Fornecedor;

Forma construtiva: – a ser definido pelo Fornecedor;

Enrolamento do motor para: volts – a ser definido pelo Fornecedor;

Rendimento: a ser definido pelo Fornecedor;

Fator de Potência: 0,85.

PERGUNTA 05:

Segue abaixo questionamento sobre o processo em questão:

1 – Favor encaminhar a Sondagem para travessia em Tunnel Liner item abaixo.
Fornecedor solicita informações para elaboração da proposta.

2130103390	FORN E EXEC TRAVESSIA NAO DESTRUTIVA	m	20,00
------------	--------------------------------------	---	-------

RESPOSTA 05:

Por experiência em obras nas redondezas e visita ao local, restou concluído que o terreno é de 1ª categoria, sendo assim, para efeito elaboração da proposta deverá assim ser considerado.

PERGUNTA 06:

No item abaixo não existe na prescrição técnica a profundidade desta rede.
Favor informar o que devemos considerar

2990000410	EXECUCAO REDE COLETORA DE 250 PEAD PN8	m	20,00
------------	--	---	-------

RESPOSTA 06:

Esta rede é para a execução da Travessia pelo M.N.D. (Furo Direcional), conforme consta no projeto de nº A.048.000.94.5.XX.0093. Profundidade máxima de 5,77m.

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Atenciosamente,


Adv^a. Ana Cristina Munhós de Souza
Presidente da CPL