


SETOR NOVA ROSA DA PENHA - ANO 2025

N475	N1164	N1164a ₀ /N1164b ₀ /N494 ₀	N492 ≅ N1442	N1165	N480/N490/N479/N997/N494/N455/N498
01 T PVC JE BBB DN75x50 01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45° DN50	01 T PVC JE BBB DN50 01 LCR PVC JE DN50	01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22° DN50	01 T PVC JE BBB DN50 03 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45° DN50	01 T PVC JE BBB DN50 01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22° DN50	01 LCR PVC JE DN50
N1431/N531/1382	N224	N485 ≅ N483	N459 ≅ N230	DISTRIITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE 7	N1466 ≅ N1499
01 K PVC JE DN50	01 T Ff* JE BBB DN200x150 02 LCR Ff* JM DN200 01 C Ff* JE BB 90° DN150	01 T PVC JE BBB DN50 03 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22° DN50	01 T Ff* JE BBB DN150x80 02 LCR Ff* JM DN150 01 LCR PVC JE DN50 01 RD PVC JE PB DN75x50 01 AD PVC JEXFf* BP DN75x80		
N1338a	N757a/N757b/N757c/N757f/N757g/N737a/ N737b	N1475	N767 ≅ N88	N1564	N757e/N757d
01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 90° DN75	01 LCR PVC JE DN100 01 C PVC JE PB 22° DN100	01 T PVC JE BBB DN50 01 LCR PVC JE DN50	02 K PVC JE DN50	01 T Ff* JE BBB DN150 01 T Ff* JE BBB DN150x100 01 LCR PVC JE DN100 01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 90° DN100 02 RD Ff* JE PB DN50x80 02 AD PVC JEXFf* BP DN75x80	01 LCR PVC JE DN100 01 C PVC JE PB 45° DN100
N795 ≅ N796	N761 ≅ N762	N1338	N801 ≅ N802	N738	N1470
02 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 90° DN50	01 T PVC JE BBB DN50 02 LCR PVC JE DN50	01 LCR PVC JE DN75 01 RD PVC JE PB DN75x50	01 T PVC JE BBB DN50 03 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45° DN50	01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN75	01 T Ff* JE BBB DN150 01 LCR PVC JE DN100 01 C PVC JE PB 90° DN100 01 RD Ff* JE PB DN150x100 01 AD PVC JEXFf* BP DN100x100

LEGENDA



NOTAS

1. PRESSÃO DE SERVIÇO PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM:
A=30mca, B=50mca, C=70mca, D=90mca, E=100mca.

LISTA DE MATERIAIS