


















SETOR NOVA ROSA DA PENHA - ANO 2025

SETOR NOVA ROSA DA PENHA - ANO 2025						
N4	N959	N1508/N1270	N1264	N1521/N1504/N954	N5	
						
01 T PVC JE BBB DN50 01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN75 01 RD PVC JE PB DN75x50	01 T PVC JE BBB DN75x50 01 LCR PVC JE DN75	01 T PVC JE BBB DN50 01 LCR PVC JE DN50	01 LCR PVC JE DN50	01 T PVC JE BBB DN50 02 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45° DN50	01 K PVC JE DN100 N957 ≅ N958	
N1271/N1271a	N1292 ≅ N706	N698 ≅ N1189	N1480	N1545 ≅ N952/N1522 ≅ N1524		
					01 T PVC JE BBB DN100x50 01 T PVC JE BBB DN100x75 01 LCR PVC JE DN50 02 LCR PVC JE DN75 01 RD PVC JE PB DN100x50 01 RD PVC JE PB DN100x75 N1478 ≅ N1157	
01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 45° DN75	01 T PVC JE BBB DN50 01 LCR PVC JE DN50	01 T PVC JE BBB DN100x50 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN100	01 K PVC JE DN50	02 K PVC JE DN50		
N684 ≅ N683	N1013 ≅ N699 ≅ N1104			N708		
			DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE 9			
02 LCR FF+ JM DN250 02 E FF+ JE PB DN250 01 REG. FF+ FF C/ CUNHA DE BORRACHA DN250	02 T PVC JE BBB DN50 01 T PVC JE BBB DN100x50 02 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN100 01 C PVC JE PB 22° DN50 02 K PVC JE DN100			01 T PVC JE BBB DN50 02 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22° DN50 01 K PVC SOLDAVEL DN40		
N999	N702	N725	N722a/N884a	N818/N815/N1456/N852/N854	N694 ≅ N1059	
					01 T FF+ JE BBB DN150x80 03 LCR FF+ JM DN150 01 LCR PVC JE DN150 02 E FF+ JE PB DN150 02 K PVC JE DN100 01 REG. FF+ FF C/ CUNHA DE BORRACHA DN150 N694 ≅ N1059	
01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 90° DN75 02 RD PVC JE PB DN75x50	02 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75 02 RD PVC JE PB DN75x50			01 LCR PVC JE DN50		
01 T PVC JE BBB DN50 01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45° DN75	02 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75 02 RD PVC JE PB DN75x50			01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22° DN50		
01 T PVC JE BBB DN100x50 01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22° DN50 01 REG. FF+ FF C/ CUNHA DE BORRACHA DN150	03 LCR FF+ JM DN150 01 AD PVC JE+FF+ BP DN75x80 02 E PVC JE DN150 01 REG. FF+ FF C/ CUNHA DE BORRACHA DN150					

LEGENDA

- REDE PROJETADA-2025

REDE EM SUBSTITUIÇÃO
- REDE EXISTENTE

REDE A SER DESATIVADA
- CAIXA PARA PROTEÇÃO/MANUTENÇÃO

BLOCOS DE ANCORAGEM

NOTAS

1. PRESSÃO DE SERVIÇO PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM:
A=30mca, B=50mca, C=70mca, D=90mca, E=100mca.