

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

67 mm

120 mm

GANEM

Engenharia Ltda

CLIENTE

CESAN - Qualidade em Saneamento

№ IDENTIFICAÇÃO

GA 003/01-2014

TENSÃO NOMINAL

220VCA

FREQUÊNCIA NOM.

60Hz

PESO TOTAL

160kg

TENSÃO OPERAÇÃO

220/127VCA

GRAU PROTEÇÃO

IP-55

ANO FABRICAÇÃO

2014

TIPO

UTR-EEEB VALE ENCANTADO2

CORRENTE NOMINAL

48A

NÍVEL ISOLAMENTO

2,5kV

CAPACIDADE C.C



10kA

END.: AV. AB, 518, MANOEL PLAZA, SERRA, ES

FONE: (027) 3337-0072 E-MAIL: julio@ganemengenharia.com.br

NOTA:

INSTALAÇÃO EXTERNA AO PAINEL

RESP. TÉCNICO/ENGº FRANCO QUELUCCI VALE		DESENHO:SAMARA		REVISÃO:0	
APROVADOR	NOME				
					
LOCALIZAÇÃO:		VILA VELHA - ES			
EMPREENHIMENTO:		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA GRANDE VITÓRIA			
TÍTULO: PROJETO DE AUTOMAÇÃO PAINEL UTR – VALE ENCANTADO 2 PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PAINEL UTR					
RESPONSÁVEL: GANEM ENGENHARIA					
DATA	Nº CESAN:		Arquivo:		
09/2014	A-050-000-91-6-XX-0330		FOLHA 19/20		
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO VALE ENCANTADO 2					