

Vitória, 18 de julho de 2011.
Carta Circular/CPL/062/2011

ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES

Prezados Senhores,

Atendendo aos pedidos de esclarecimentos formulados para o **Edital de Concorrência nº 005/2011**, transcrevemos abaixo as perguntas e respectivas respostas, que deverão ser observadas por essa empresa, na formulação de sua proposta:

PERGUNTA 01:

No item 226 da planilha orçamentária da Concorrência nº. 05/2011, que visa a complementação do esgotamento sanitário de Campo Grande, a unidade do serviço "BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHÃO" está em metro quadrado (M^2), o que no entendimento do nosso departamento técnico seria em metro cúbico (M^3).

RESPOSTA 01:

Na planilha existem dois CÓDIGOS para os serviços de bota-fora:
2730100019 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO – Unidade MK –
(metro cúbico por quilômetro)
2040100430 BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO CAMINHAO _ Unidade M^3 -
(metro cúbico)

PERGUNTA 02:

Na planilha de Preços o Código 2730100020 - Bota fora de materiais com uso caminhão. Pergunta-se qual a unidade?

RESPOSTA 02:

O Código 2730100020 -Este código é tapume e não bota fora. A unidade do tapume é metro quadrado.

PERGUNTA 03

Código 2730200029 a 2730200035. Pergunta-se o que significa DNIT?

RESPOSTA 03:

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte

A unidade é metro linear, conforme prescrição técnica. Por ser na BR-262 segue a recomendação do DNIT para recomposição asfáltica.



PERGUNTA 04:


Código 2730100017 Cerca arame farpado e mourões concreto. Pergunta-se o qual o espaçamento dos mourões e quantos fios?

RESPOSTA 04:

Fornecimento e instalação provisória, com cinco fios de arame farpado galvanizado 2 x 14 bwg, bem retesados, e distanciados entre si de 0,25m, os quais serão afixados aos mourões de concreto por arame também galvanizados, em cada interseção dos fios com os mourões a cada 2,50m.

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Atenciosamente,


Advª Ana Cristina Munhós de Souza
Presidente da Comissão de Licitação