

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NOTAS TÉCNICAS														
1) IDENTIFICAÇÃO DOS FIOS DE INTERLIGAÇÃO A SER FEITA PELO FABRICANTE DOS QUADROS ATRAVÉS DE ANILHAS. 1.1) ENTRE EQUIPAMENTOS DO MESMO QUADRO. 1.2) ENTRE QUADROS QUE FAZEM PARTE DE UM MESMO MÓDULO DE TRANSPORTE. 4) OS QUADROS DEVERÃO POSSUIR OLHAIS PARA SUSPENSÃO NOS QUATRO VÉRTICES DA PARTE SUPERIOR, QUE FAÇAM PARTE DE UM MESMO MÓDULO DE TRANSPORTE 5) INSTRUÇÕES PARA LEITURA DO PROJETO 5.1) IDENTIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO 2) IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE INTERLIGAÇÃO A SER FEITA PELA FIRMA MONTADORA DA S.E. ATRAVÉS DE ANILHAS 2.1) ENTRE QUADROS QUE NÃO FAZEM PARTE DO MESMO MÓDULO DE TRANSPORTE OU EQUIPAMENTOS DIVERSOS. 3) OS QUADROS DEVERÃO POSSUIR LIMITAÇÃO DE ABERTURA DAS PORTAS, AFIM DE EVITAR O CONTATO DA MESMA COM EQUIPAMENTOS MONTADOS EM OUTROS CUBÍCULOS. 3.1) PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO 3.2) CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO														
EMITENTE:			GANEM Engenharia Ltda			EMIÇÃO CESAN			DATAS			CESAN		
PROJETADO:			COORDENADOR:			PROJETADO:			CARIACICA			SEDE		
CREA:			JULIO CESAR ALI GANEM			DESENHADO:			DISTRITO:			BAIRRO:		
CREA:			24918/D REGIO: 24918/D			VERIFICADO:			NOME DO EMPREENDIMENTO:			SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA		
DESENHO:			Nº DES. PROJETISTA:			DIVISÃO:			TÍTULO:			ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA – SETOR NOVA ROSA DA PENHA – BOOSTER ITANHENGA		
DATA:			MAIO/16			GERÊNCIA:			NOTAS TÉCNICAS E DOCUMENTO DE REFERÊNCIA			ESCALA:		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			FRANCO QUELUCCI VALE			FOLHA:			SEM ESCALA			Nº CESAN		
CREA:			026220/D REGIO: ES ART Nº:			DATA:			C-045-000-60-6-XX-0027			REV:		