

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

120mm

67mm

CLIENTE

CESAN – Qualidade em Saneamento

Nº IDENTIFICAÇÃO

GA 002/01–2015

TENSÃO NOMINAL

220VCA

FREQUÊNCIA NOM.

60Hz

PESO TOTAL

100kg

TENSÃO OPERAÇÃO

220/127VCA

GRAU PROTEÇÃO

IP–55

ANO FABRICAÇÃO

2016

TIPO

BOOSTER – VILA PROGRESSO

CORRENTE NOMINAL

25A

NÍVEL ISOLAMENTO

2,5kV

CAPACIDADE C.C

5kA

GANEM

Engenharia Ltda

END.: AV.AB, 518, MANOEL PLAZA, SERRA, ES

PHONE: (027) 3337–0072 E–MAIL: julio@ganemengenharia.com.br

EMITENTE:			
PROJETADO:		COORDENADOR:	
FRANCO QUELUCCI VALE		JULIO CESAR ALI GANEM	
CREA: 026220/D	REGIÃO: ES	CREA: 24918/D	REGIÃO: MG
DESENHO:	EMANUEL LIQUER	Nº DES. PROJETISTA:	
DATA: JAN/15			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCO QUELUCCI VALE			
CREA: 026220/D	REGIÃO: ES	ART Nº:	DATA:

PROJETADO:		EMISSION		DATAS	
CREA:					
DESENHADO:					
VERIFICADO:					
DIVISÃO:		O-DPU NESTOR ALCIDES GORZA JUNIOR			
GERÊNCIA:		O-GPO JOUZE FERRARI V. H. LENTINI			

MUNICIPIO: CARIACICA		DISTRITO: SEDE		BAIRRO: VILA PROGRESSO	
NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA					
TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA – SETOR NOVA ROSA DA PENHA BOOSTER VILA PROGRESSO – PROJETO DE AUTOMAÇÃO PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO – PAINEL QDG BT					
ESCALA: SEM ESCALA		FOLHA: 19/20		Nº CESAN A-045-000-60-6-XX-0275	
					REV: 00