

SETOR NOVA ROSA DA PENHA - ANO 2025

DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE		N107 ≡ N1479 ≡ N1494		N136 ≡ N1570		N316		N334 ≡ N1199 ≡ N668 ≡ N153		N296	
1		ENTRADA DMC 1 FLUXO 400 250 250 400 MACROMEDIDOR/EP VER DESENHO CESAN N° C-045-000-80-5-XX-0507		REGISTRO PROJETADO REDUÇÃO EXISTENTE 150 200 200 0		40 75 50 75 50 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE		REGISTRO PROJETADO FECHADO 150 150 100 100 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE		75 50 75 50 32 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE	
N195 ≡ N181 ≡ N182 ≡ N1571		N251		N1225/N270/N1181/N1185/N320/N318/N315/N310/N309/N1186/N1183/N273/N274/N283/N282/N281/N280/M279/N278/277/N276/N1440/N135		N259		N297			
REGISTRO PROJETADO FECHADO EM SUBSTITUIÇÃO DE EXISTENTE 150 150 100 REGISTRO EXISTENTE		INTERLIGAÇÃO EXISTENTE 32 50 50		50 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE 75 25 50		75 50 75 50 32 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE		75 50 75 50 32 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE			
01 T FFP+ JE BBF DN150 03 LCR FFP+ JM DN150 03 E FFP+ JE PB DN150 02 K PVC JE DN100 02 REG. FFP+ FF C/ CUNHA DE BORRACHA DN150		01 T PVC JE BBR DN50 01 LCR PVC JE DN50 01 K PVC SOLDAVEL DN32		01 T PVC JE BBR DN75x50 01 LCR PVC JE DN50 01 K PVC JE DN50		01 T PVC JE BBR DN75x50 01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 90° DN50 01 K PVC SOLDAVEL DN25		01 T FFP+ JE BBR DN75x50 01 LCR PVC JE DN75 01 K PVC SOLDAVEL DN40			
N246		N243/N244		N379/N380/N1573		N1227		N126		N252	
INTERLIGAÇÃO EXISTENTE 50 50 32 50 1		INTERLIGAÇÃO EXISTENTE 50 50 1		INTERLIGAÇÃO EXISTENTE 32 50 75 50		INTERLIGAÇÃO EXISTENTE 32 75 75 50		INTERLIGAÇÃO EXISTENTE 32 75 75 50		INTERLIGAÇÃO EXISTENTE 50 50 75 50 32	
N269		N294		N272/N295/N324/N300/N1228		N154		N244a		N244b	
02 T PVC JE BBR DN50 01 LCR PVC JE DN50 01 K PVC SOLDAVEL DN32		01 T PVC JE BBR DN50 02 LCR PVO JE DN50 01 C PVC JE PB 22° DN50		01 T PVC JE BBR DN75x50 01 LCR PVC JE DN75 01 K PVC SOLDAVEL DN32		01 T PVC JE BBR DN75 02 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 45° DN75 01 K PVC SOLDAVEL DN32		01 T PVC JE BBR DN75 01 LCR PVC JE DN50 02 RB PVC JE PB DN75x50 01 K PVC SOLDAVEL DN32			
75 50 75 50 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE		50 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE 50		100 40 100 50 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE		50 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE 50		50 50 75 50 32 INTERLIGAÇÃO EXISTENTE			
02 T PVC JE BBR DN75x50 01 LCR PVC JE DN75		01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 90° DN50		01 T FFP+ JE BBR DN100x50 01 LCR PVC JE DN100 01 K PVC SOLDAVEL DN40		01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45° DN50		01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22° DN50 01 C PVC JE PB 45° DN50			

LEGENDA

REDE PROJETADA-2025

REDE EM SUBSTITUIÇÃO

REDE EXISTENTE

REDE A SER DESATIVADA

CANAL PARA PROTEÇÃO/MANUTENÇÃO

BLOCOS DE ANCORAGEM

DN 50 mm

DN 75 mm

DN 100 mm

DN 150 mm

DN ≥ 200 mm

NOTAS

1. PRESSÃO DE SERVIÇO PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM:
A=30mca, B=50mca, C=70mca, D=90mca, E=100mca.

DESCRIÇÃO	MATERIAL	DIÂMETRO	QUANTIDADE	UNIDADE
TE JE BBR	PVC	50,0000	97	Pç
TE JE BBR	PVC	75	49	Pç
TE JE BBR	PVC	100	39	Pç
TE JE BBR	PVC	150	25	Pç
TE JE BBF	FP+P	150	4	Pç
TE JE BBR	FP+P	200	7	Pç
TE JE BBF	FP+P	200	2	Pç
TE JE BBR	FP+P	250	7	Pç
TE JE BBF	FP+P	250	2	Pç
TE JE BBR	FP+P	300,0000	2	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	PVC	75x50	39	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	PVC	100x50	16	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	PVC	100x75	15	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	FP+P	150x80	10	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	FP+P	150x100	12	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	FP+P	200x80	2	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	FP+P	200x150	4	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	FP+P	200x150	1	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	FP+P	250x80	1	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	FP+P	300x200	1	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	FP+P	400x200	1	Pç
TE DE REDUÇÃO JE BBR	FP+P	400x300	1	Pç
CURVA JE BB 11°	FP+P	200	2	Pç
CURVA JE BB 11°	FP+P	250	6	Pç
CURVA JE PB 22°	PVC	50	47	Pç
CURVA JE PB 22°	PVC	75	9	Pç
CURVA JE PB 22°	PVC	100	10	Pç
CURVA JE BB 22°	FP+P	150	1	Pç
CURVA JE BB 22°	FP+P	200	4	Pç
CURVA JE BB 22°	FP+P	250	6	Pç
CURVA JE PB 45°	PVC	50	40	Pç
CURVA JE PB 45°	PVC	75	12	Pç
CURVA JE PB 45°	PVC	100	7	Pç
CURVA JE BB 45°	FP+P	150	3	Pç
CURVA JE BB 45°	FP+P	200	3	Pç
CURVA JE BB 45°	FP+P	250	2	Pç
CURVA JE BB 45°	FP+P	300,0000	1	Pç
CURVA JE PB 90°	PVC	50	28	Pç
CURVA JE PB 90°	PVC	75	16	Pç
CURVA JE PB 90°	PVC	100	15	Pç
CURVA JE BB 90°	FP+P	150	19	Pç
CURVA JE BB 90°	FP+P	200	5	Pç
CURVA JE BB 90°	FP+P	250	4	Pç
LUA DE CORRER JE	PVC	50	218	Pç
LUA DE CORRER JE	PVC	75	91	Pç
LUA DE CORRER JE	PVC	100	68	Pç
LUA DE CORRER JE	DEFP+P	150	97	Pç
LUA DE CORRER JM	FP+P	200	28	Pç
LUA DE CORRER JM	FP+P	250	14	Pç
LUA DE CORRER JM	FP+P	300,0000	3	Pç
LUA DE CORRER JM	FP+P	400,0000	5	Pç
REDUÇÃO JE PB	PVC	75x50	67	Pç
REDUÇÃO JE BB	PVC	75x50	10	Pç
REDUÇÃO JE PB	PVC	100x50	21	Pç
REDUÇÃO JE BB	PVC	100x50	5	Pç
REDUÇÃO JE PB	PVC	100x75	26	Pç
REDUÇÃO JE BB	PVC	100x75	3	Pç
REDUÇÃO JE PB	FP+P	150x80	4	Pç

PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA

TÍTULOS

N° LOCAL

DISCRIMINAÇÃO

REVISÃO

1

2

3

4

CANCELAR E SUBSTITUIR O DESENHO NÚMERO:

RECEBIDO: / /

ASS.:

APPROVAÇÃO CESAN:

ASS.:

MATR.:

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

UNID.: / /

DATA: / /

ESTÁ APROVAÇÃO NÃO SERVIRÁ A CONTRAÍMÃO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMISSÃO CESAN

PROJETADO: /

CREA: /

DESENHADO: /

VERIFICADO: /

DIVISÃO: /

GERÊNCIA: /

EMP. Nº DA GRUPO PROJETO ALBEN

EMITENTE:

PROJETADO: /

COORDENADOR: /

CREA: /

DESENHADO: /

VERIFICADO: /

DIVISÃO: /

GERÊNCIA: /

EMP. Nº DA GRUPO PROJETO ALBEN

DATAS

PROJETADO: /

CREA: /

DESENHADO: /

VERIFICADO: /

DIVISÃO: /

GERÊNCIA: /

EMP. Nº DA GRUPO PROJETO ALBEN

MUNICÍPIO: CARACARA

DISTRITO: DIVERSOS

BAIRRO: DIVERSOS

TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA

SETOR NOVA ROSA DA PENHA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

DETALHE DE NÓS E LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025)

ESCALA: SEM ESCALA

FOLHA: 01/17

N° CESAN: C-045-000-80-5-XX-0550

REV: 02