



















SETOR NOVA ROSA DA PENHA - ANO 2025

N1443	N722 ≡ N1128	N715 ≡ N716	N885a	N889	N1491 ≡ N1188
01 LCR PVC JE DN50	02 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 90° DN50	01 T FFP JE BBB DN50 02 LCR PVC JE DN50	01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45° DN50	01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45° DN50	02 K PVC JE DN50
N890	N839 ≡ N995	N842	N890b	N890a/N1142a	N1143
					
01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75 01 RD PVC JE BB DN75x50	04 T PVC JE BBB DN100 01 LCR PVC JE DN75 01 LCR PVC JE DN100x75 02 RD PVC JE PB DN100x75	01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN75	01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 45° DN75	01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 90° DN75	01 T PVC JE BBB DN100 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75 01 LCR PVC JE DN100 01 C PVC JE PB 45° DN75 01 C PVC JE PB 90° DN75 02 RD PVC JE PB DN100x50
N1572	N1073	N885	N893 ≡ N897	N1561 ≡ N747	
					
01 T PVC JE BBB DN100x75 01 LCR PVC JE DN100 01 C PVC JE PB 45° DN75 01 RD PVC JE PB DN100x75	01 T FFP JE BBB DN150 02 T FFP JE BBB DN200 01 LCR PVC JE DN150 02 LCR PVC JE DN150 02 LCR FFP JM DN200 01 C PVC JE PB 45° DN75 02 RD FFP JE PB DN200x150 01 AD PVC JEF-FFP BP DN75x80	01 T PVC JE BBB DN50 01 LCR PVC JE DN50 01 K PVC SOLDAVEL DN40	02 K PVC JE DN50	01 T PVC JE BBB DN75 02 C PVC JE PB 90° DN50 02 RD PVC JE PB DN75x50 01 K PVC JE DN50	01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN75
N750 ≡ N751	N690	N672 ≡ N1576	N689	N787	
					
02 T PVC JE BBB DN50 02 LCR PVC JE DN50 02 K PVC JE DN50	01 T FFP JE BBB DN150x100 02 LCR FFP JE DN100 01 C FFP JE BB 90° DN100 01 AD PVC JEF-FFP BP DN100x100	02 T FFP JE BBB DN250 02 LCR FFP JM DN250 01 C FFP JE BB 90° DN250 01 REG FFP FF O/ CUNHA DE BORRACHA DN250	01 T FFP JE BBB DN200 01 T FFP JE BBB DN250 02 LCR FFP JM DN150 02 RD FFP JE PB DN250x150 02 RD FFP JE PB DN250x200	01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN75 02 RD PVC JE PB DN75x50	01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN75

LEGENDA



NOTAS
1. PRESSÃO DE SERVIÇO PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM:
A=30mca, B=50mca, C=70mca, D=90mca, E=100mca.



MUNICÍPIO: CARACIÇA	DISTRITO: DIVERSOS	BAIRRO: DIVERSOS
TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA		
SETOR NOVA ROSA DA PENHA		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
ESCALA: SEM ESCALA	FOLHA: 14/17	Nº CESAN: C-045-000-80-5-XX-0563
REV: 02		