

3	07	0,3
4	07	0,4
5	07	0,5
6	07	0,6
7	07	0,25
8	07	0,09
9	07	0,15
140	140	0,15
162	162	0,15



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO

DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

CREA: _____ REGIÃO: _____ ART N°: _____ DATA: _____

GERÊNCIA: _____
ENG.º NESTOR GORZA, JÚNIOR

AGO/2017

[illegible]

01 - DIAGRAMA MULTIFILAR VER FOLHA N° 05/09;
02 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DO CCM VER FOLHA N° 06/09;
03 - O COMANDO NÃO PERMITE A OPERAÇÃO DAS DUAS BOMBAS SIMULTANEAMENTE;
04 - INTERLIGAÇÃO COM O QA (QUADRO DE AUTOMAÇÃO) - NÍVEL DO RESERVATÓRIO;
05 - INTERLIGAÇÃO COM O QA (QUADRO DE AUTOMAÇÃO) - FALHA NA COMUNICAÇÃO;
06 - BLOQUEIO (FALHA) EM AÇÃOAMENTO ELETRÔNICO (FOLHA N° 05/09).

[illegible]