



- 1 - DIMENSÕES EM MILÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - AS BOMBAS DEBEM SER FORNECIDAS COMPLETAS PELO FABRICANTE.
- 3 - PARA PLANTA DE COBERTURA, CORTE FF E DETALHE DA TAMPA - VER PRANCHA 01/04
- 4 - PARA PLANTA DE CORTA-VENTO, CORTE BB E DETALHE 01 - VER PRANCHA 02/04
- 5 - PARA PLANTA AA, CC, DD, GG E DETALHE FUNDO FALSO - VER PRANCHA 03/04
- 6 - PARA PLANTA BA, CD, DE, EE E DETALHE FUNDO VERDADEIRO - VER PRANCHA 03/04
- 7 - PARA URBANIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GERAL E LISTA DE MATERIAIS - VER PRANCHA 04/04
- 8 - AS REDUÇÕES DEVERÃO SER ENCONTRADAS COM UM FLANGE NA NORMA DE FURAÇÃO ISO 2531 (ENCAIXE COM TUBO) E O OUTRO NA NORMA ANSI B 16,5 (DA BOMBA).
- 9 - AS FOLHAS EM CADA FLANGEADO OBEDECERÁ A NORMA DE FURAÇÃO ISO 52531.

[illegible]