CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM

COR		ESP.
1	07	0,1
2	07	0,2
3	07	0,3
4	07	0,4
5	07	0,5
6	07	0,6
7	07	0,25
8	07	0,09
9	07	0,15
140	140	0,15
162	162	0,15

N

EEEB–J	Ano 2024	Ano 2034
Qprojeto (L/s)	1,65	1,97
Qbomba (L/s)	3,20	
Hman–bomba (mca)	21,26	
POTÊNCIA UNIT. (cv)	4	
FUNCIONAMENTO	1+1	
L (m)	960,00	
RECALQUE (F°F°)	DN80–PROJETADO	

* REDE–2ª ETAPA / EEEB–1ª ETAPA

EEEB–K	Ano 2024	Ano 2034
Qprojeto (L/s)	1,81	2,15
Qbomba (L/s)	3,20	
Hman (mca)	14,95	
POTÊNCIA UNIT. (cv)	4	
FUNCIONAMENTO	1+1	
L (m)	413,00	
RECALQUE (F°F°)	DN80–PROJETADO	

* REDE–2ª ETAPA / EEEB–2ª ETAPA

EEEB–A	Ano 2024	Ano 2034
Qprojeto (L/s)	21,51	25,69
Qbomba (L/s)	27,80	
Hman (mca)	28,60	
POTÊNCIA UNIT. (cv)	20	
FUNCIONAMENTO	1+1	
L (m)	485,00	
RECALQUE (F°F°)	DN200–PROJETADO	

* REDE–1ª e 2ª ETAPA / EEEB–1ª ETAPA

SUB–BACIA E

REDE 1ª E 2ª ETAPA

* NÃO CONTEMPLA: EEEB

SUB–BACIA A
SUB–BACIA B
SUB–BACIA C
SUB–BACIA D
SUB–BACIA E
SUB–BACIA F
SUB–BACIA G
SUB–BACIA H
SUB–BACIA I
SUB–BACIA J
SUB–BACIA K
SUB–BACIA L
SUB–BACIA M
Rio Castelo
Rio Muqui do Norte
Rio Muqui do Sul
Rio Preto
Rio Pardo
Rio Braço Forte
Rio Fartura
Rio Jacu
Rio Novo