



Vitória, 03 de novembro de 2011
Carta Circular/CPL/102/2011

ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES

Atendendo aos pedidos de esclarecimentos formulados por empresa interessada em participar do Edital de Tomada de Preços nº 015/2011, transcrevemos abaixo os questionamentos e respectivas respostas, que deverão ser observadas por essa empresa, na formulação de sua proposta.

QUESTIONAMENTO 01:

"Solicitamos informar se os transformadores 300kVA e o disjuntor de alta tensão 630mVA que constam no desenho 01/8 Subestação abrigada 300kVA, faz parte do escopo ou serão de fornecimento desta Concessionária, uma vez que no anexo VI Prescrições Técnicas no item código 2120109138 (Relação de Materiais Considerados) os mesmos não estão previstos para composição do preço."

RESPOSTA 01:

O transformador de 300kva e o disjuntor de alta tensão de 630mVA não estão previstos na composição pois já foram comprados pela **CESAN** conforme descrito a na lista de materiais do projeto C-020-000-20-6-XX-0005.

QUESTIONAMENTO 02:


"Solicito também informar se a subestação em questão será atendida por 01 ou 02 transformadores de 300kVA, uma vez que os diagramas de força do desenho C-020-000-20-6-XX-0012 e C-020-000-20-6-XX-0010 dos painéis geral de força e quadro QCM, mostram as duas alimentações das bombas derivando de um único barramento."

RESPOSTA 02:

A Subestação será atendida por 01 transformador de 300 kVA e 01 transformador de 225kVA (existe) que só funcionará como reserva.

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Atenciosamente,


Adv^a. Ana Cristina Munhós de Souza
Presidente da Comissão de Licitação