



Vitória, 14 de fevereiro de 2011.  
Carta Circular/CPL/021/2011

**ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES**

Prezados Senhores,

Atendendo aos pedidos de esclarecimentos formulados para as obras e serviços objeto do **Edital de Tomada de Preços nº 002/2011**, transcrevemos abaixo as perguntas e respectivas respostas, que deverão ser observadas por essa empresa, na formulação de sua proposta:

**PERGUNTA 01:**

"No anexo I Planilha de preços o serviço 2100101610 tem a descrição (for/aplic. manta PEAD 1,5mm Lisa), já no anexo VI Prescrições Técnicas o mesmo código de serviço 2100101610 tem a descrição (for/aplic. manta PEAD 2,00mm Lisa), qual o correto?"

**RESPOSTA 01:**

O correto é o que está na planilha de orçamento, ou seja, for/aplic. manta PEAD 1,5mm.

**PERGUNTA 02:**


"No anexo VI item 1 Descrição do serviço no segundo tópico informa que a Geomembrana deverá ser fabricada pelo processo MATRIZ PLANA, porém esse é somente um processo de fabricação no qual não pode ser exigido, trabalhamos com MATRIZ BALÃO seguindo os padrões de qualidade conforme norma GM13, no Brasil apenas uma fábrica trabalha com o formato MATRIZ PLANA, portanto essa exigência desclassificará todos os outros concorrentes.

**RESPOSTA 02:**

A Geomembrana poderá ser fabricada pelo processo MATRIZ PLANA e/ou MATRIZ BALÃO.

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Atenciosamente,

  
Adv<sup>a</sup> Ana Cristina Munhos de Souza  
Presidente da Comissão de Licitação