


ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.


NOTAS TÉCNICAS

1) IDENTIFICAÇÃO DOS FIOS DE INTERLIGAÇÃO A SER FEITA PELO FABRICANTE DOS QUADROS ATRAVÉS DE ANILHAS.

1.1) ENTRE EQUIPAMENTOS DO MESMO QUADRO.




1.2) ENTRE QUADROS QUE FAZEM PARTE DE UM MESMO MÓDULO DE TRANSPORTE.



OBS: OS FIOS DEVERÃO SER LIGADOS PELO LADO EXTERNO DAS RÉGUAS E PASSARÃO POR CANALETAS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS QUADROS.


2) IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE INTERLIGAÇÃO A SER FEITA PELA FIRMA MONTADORA DA S.E. ATRAVÉS DE ANILHAS

2.1) ENTRE QUADROS QUE NÃO FAZEM PARTE DO MESMO MÓDULO DE TRANSPORTE OU EQUIPAMENTOS DIVERSOS.




3) OS QUADROS DEVERÃO POSSUIR LIMITAÇÃO DE ABERTURA DAS PORTAS, AFIM DE EVITAR O CONTATO DA MESMA COM EQUIPAMENTOS MONTADOS EM OUTROS CUBÍCULOS.

3.1) PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO



3.2) CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO







NOTAS TÉCNICAS

4) OS QUADROS DEVERÃO POSSUIR OLHAIS PARA SUSPENSÃO NOS QUATRO VÉRTICES DA PARTE SUPERIOR, QUE FAÇAM PARTE DE UM MESMO MÓDULO DE TRANSPORTE

5) INSTRUÇÕES PARA LEITURA DO PROJETO

5.1) IDENTIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL: A-035-000-60-5-XX-0064

EMITENTE:

GANEM
Engenharia Civil

PROJETADO:

FRANCO QUELUCCI VALE

COORDENADOR:

JULIO CESAR ALI GANEM

CREA: 026220/D REGIÃO: ES

CREA: 24918/D REGIÃO: 24918/D

DESENHO: SAMARA/EMANOEL

Nº DES. PROJETISTA:

DATA: NOV/14

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCO QUELUCCI VALE

CREA: 026220/D REGIÃO: ES ART Nº: DATA:

EMIÇÃO CESAN

DATAS

PROJETADO:

CREA:

DESENHADO:

VERIFICADO:

DIVISÃO:

GERÊNCIA:

0-DPJ NESTOR ALCIDES GORZA JÚNIOR

0-GPO JOUZE FERRARI V. H. LENTINI

CESAN

MUNICÍPIO: SERRA

DISTRITO: NOVA ALMEIDA

BAIRRO: JARDIM ATLÂNTICO

NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA

TÍTULO: SISTEMA JACARAÍPE-SETOR JACARAÍPE
BOOSTER COSTA DOURADA II-AUTOMAÇÃO
NOTAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ESCALA: SEM ESCALA

FOLHA: 06/23

Nº CESAN

A-035-000-60-5-XX-0072

REV:

00