

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

120 mm

67 mm



Engenharia Ltda

CLIENTE

CESAN – Qualidade em Saneamento

Nº IDENTIFICAÇÃO

GA 002/12-2013

TENSÃO NOMINAL

220VCA

FREQUÊNCIA NOM.

60Hz

PESO TOTAL

80kg

TENSÃO OPERAÇÃO

220/127VCA

GRAU PROTEÇÃO

IP-55

ANO FABRICAÇÃO

2014

TIPO

UTR –EEAT CONDUSA

CORRENTE NOMINAL

40A

NÍVEL ISOLAMENTO

2,5kV

CAPACIDADE C.C

6kA

END.: AV.AB, 518, MANOEL PLAZA, SERRA, ES
FONE: (027) 3337-0072 E-MAIL: julio@ganemengenharia.com.br

NOTA:

INSTALAÇÃO EXTERNA AO PAINEL

SEM ESCALA

EMITENTE:		EMIÇÃO CESAN		DATAS					
PROJETADO:		PROJETADO:		PROJETADO:		MUNICÍPIO: SERRA			
CREA: FRANCO QUELUCCI VALE		CREA:		CREA:		DISTRITO: NOVA ALMEIDA			
COORDENADOR:		COORDENADOR:		COORDENADOR:		BAIRRO: JARDIM ATLÂNTICO			
JULIO CESAR ALI GANEM		JULIO CESAR ALI GANEM		JULIO CESAR ALI GANEM		NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA			
CREA: 026220/D REGIÃO: ES		CREA: 24918/D REGIÃO: 24918/D		CREA: 24918/D REGIÃO: 24918/D		TÍTULO: SISTEMA JACARAÍPE-SETOR JACARAÍPE			
DESENHO: SAMARA/EMANOEL		DESENHO: SAMARA/EMANOEL		DESENHO: SAMARA/EMANOEL		BOOSTER COSTA DOURADA II-AUTOMAÇÃO			
DATA: NOV/14		DATA: NOV/14		DATA: NOV/14		PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO – PAINEL UTR			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCO QUELUCCI VALE		RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCO QUELUCCI VALE		RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCO QUELUCCI VALE		ESCALA: SEM ESCALA			
CREA: 026220/D REGIÃO: ES ART Nº: DATA:		CREA: 026220/D REGIÃO: ES ART Nº: DATA:		CREA: 026220/D REGIÃO: ES ART Nº: DATA:		FOLHA: 22/23			
						Nº CESAN A-035-000-60-5-XX-0088			
						REV: 00			