EFORÇO PARA ABERTURA
(TAMPÃO ARTICULADO)
1 2N13ø10 C=120

RTURA LAJE

concreto em contato com o solo;

18. Todos os elementos de fundação devem apoiar em solo com tensão admissível superior a 1,0Kgf/cm²

19. Para consultar memória de cálculo, ver relatório: C-034-002-00-4-MC-0001

SÃO CESAN	DATAS
PO PIERRE PARMENTIER ROSSELLI	
O FLORENCE VASCONCELOS BRAGA SILVA	
GPP NESTOR ALCIDES GORZA JÚNIOR	

CESAN

D

MUNICÍPIO: FUNDÃO | DISTRITO: TIMBUÍ | BAIRRO: DIVERSOS

NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR

TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA TIMBUÍ
BOOSTER CIDADE NOVA DA SERRA – PROJETO ESTRUTURAL
CENÁRIO 1 (EMERGENCIAL)
CAIXA DO BOOSTER – PLANTA, CORTES E DETALHES

ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
INDICADA	05/08	C-034-002-60-4-XX-0001	0.C