

Vitória, 14 de abril de 2016.
Carta Circular/CPL/022/2016

ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES

Atendendo aos pedidos de esclarecimentos formulados para os serviços objeto do **Edital de Tomada de Preços nº 003/2016**, transcrevemos abaixo as perguntas e respectivas respostas as quais deverão ser observadas por essa empresa, na formulação de sua proposta:

PERGUNTA 01:

“De Acordo com o item “1.1.3 – Objetivo” do Edital de Licitação em epígrafe, a contratação de serviços especializados de engenharia terá como objetivo a elaboração do projeto básico do empreendimento, a ser consolidado junto à ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica, ANA – Agência Nacional de Água, Órgãos Ambientais e Poderes Públicos Estaduais e Municipais.

Conforme esclarecimentos e informações mais específicas apresentadas pela CESAN no decorrer da visita técnica de campo, os trabalhos de projeto básico do empreendimento terão como meta a redefinição das características dos aproveitamentos denominados PCH Santa Bárbara e PCH Santa Rita, contemplados no Estudo de Inventário Hidrelétrico do Rio Jucu, aprovado pela ANEEL, conforme Despacho No 612, de 24/02/2012.

Considerando-se que as PCHs Santa Bárbara e Santa Rita encontram-se com registro ativo na ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme despachos No 2.544, de 05/08/15 e No 2.461, de 30/07/2015, respectivamente, entendemos que o objetivo do projeto básico do empreendimento será o de desenvolver os estudos técnico-econômicos e ambientais relativos à seleção da alternativa mais interessante sob o enfoque de uso múltiplo, contemplando prioritariamente o abastecimento de água e a geração de energia no aproveitamento resultante de “simbiose” dos aproveitamentos denominados PCH Santa Bárbara e PCH Santa Rita. Entendemos também que o projeto básico resultante deverá nortear a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico a ser submetida em etapa subsequente à conclusão dos trabalhos de projeto básico à ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como à ANA – Agência Nacional de Água, Órgãos Ambientais e Poderes Públicos Estaduais e Municipais. Favor informar-nos se o nosso entendimento é correto?”

RESPOSTA 01:

Sim

PERGUNTA 02:

“Quais são os estudos ambientais necessários, indicados para desenvolvimento do relatório final do projeto?”

RESPOSTA 02:

Todos os estudos hidrológicos necessários ao desenvolvimento do Projeto Básico. Contempla o levantamento do histórico da Bacia do Rio Jucú, utilizando dados das três estações fluviométricas disponíveis no SITE da ANA, para determinar as vazões mínimas, máximas e a vazão média que será adotada no local do Barramento para fins de geração de energia e proporcionar o equilíbrio da vazão hídrica necessária, para garantir regularidade no abastecimento das ETAS do Sistema JUCU.



PERGUNTA 03:

Em relação aos entregáveis previstos na fase de determinação final da queda líquida e potência instalada, quando se diz "apresentar projeto". Usualmente, na fase de projeto básico o que se entrega são arranjos gerais e alguns detalhes, mais folhas de dados e especificações técnicas bem como fluxogramas e diagramas unifilares. Estes entregáveis atendem ao solicitado?

RESPOSTA 03:

Não. Compreende a entrega de um projeto básico completo, conforme estabelecido no edital.

PERGUNTA 04:

"Para o orçamento, a CESAN solicita que seja utilizado o Orçamento Padrão Eletrobrás - OPE. Caso algum equipamento ou serviço não conste na base de dados, será necessário fazer cotação no mercado, ou pode ser utilizado um valor de outro banco de dados/estimado?."

RESPOSTA 04:

Os preços não contemplados no OPE serão obtidos através de Cotação de mercado.

PERGUNTA 05:

"Qual acurácia ou precisão mínima se julga necessário para que a metodologia adequada opcional seja aceita nos estudos da área de inundação conforme descrição abaixo?

Serviço: 2990007438 ESTUDOS BÁSICOS


LEVANTAMENTOS CARTOGRÁFICOS E TOPOGRÁFICOS:

"A CONTRATADA AVALIARÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS E OS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS NECESSÁRIOS NOS LOCAIS PREVISTOS DAS OBRAS (BARRAGEM E CASA DE FORÇA) IDENTIFICANDO AS ÁREAS A SEREM INUNDADAS COM SUAS RESPECTIVAS DIMENSÕES E CARTOGRAFIA A LASER OU OUTRA METODOLOGIA QUE SE MOSTRAR ADEQUADA, PARA A ÁREA DO RESERVATÓRIO."

RESPOSTA 05:

Aquelas necessárias para a elaboração do projeto básico, exigências do edital, prescrições técnicas e exigências da ANEL.

Atenciosamente,


Adv^a. Ana Cristina Munhós de Souza
Presidente da CPL